

| | |
|--|---|
| 40.  | Oční oddělení – ambulantní část budova M (vlevo) |
| adresa | J.E. Purkyně 652 570 14 Litomyšl |
| telefon | +420 461 655 111 Pohotovostní služba +420 461 655 345, +420 461 655 333, mobil +420 607 067 094 |
| e-mail | posta.litomysl@nempk.cz |
| web | www.nempk.cz |
| Parkování | Vyhrazené stání na parkovišti před budovou 3x – přes silnici. |
| Přístup zleva | Snížený obrubník, přístupová komunikace se zvyšujícím se podélným sklonem 3 – 5%, až 8% na délce 8m – se soklem výšky 320mm. |
| Vstup vlevo | přístupný Vstupní dveře a dveře za zádveří automaticky ovládané š. 1500mm. Zádveří š. 3,6m x hl. 3,5m. |
| Interiér | přístupný - 3.NP (vlevo) Spojovací dveře k ambulancím dvoukřídlé o š. křídla 800mm (se samozavíráním se spomalením, s madlem ve v. 880mm). Před vstupem zvonek/interkom ve v. 1540mm. Ambulance - dveře š. 800mm, 900mm a 1100mm. Všeobecná oční ambulance +420 461 655 333 Sítnicová poradna +420 461 655 334 Glaukomová poradna +420 461 655 335 OCT ambulance (optická kohorentní tomografie) +420 461 655 336 Perimetr +420 461 655 347 Stacionář (ambulantní operace šedého základu) +420 461 655 345 ??? KDE není na webu pouze budova M) ordinační hodiny + link zde http://www.nempk.cz/ V čekárně: Věšák na oděvy – výška 1500mm. |
| Rampa 1.NP (vlevo) | Přístup k výtahům po rampě – sklon 13%, délka 2430mm, šířka 1740mm, se zábradlím po obou stranách v. 900mm. Rampa překonává výškový rozdíl 2 schodů v interiéru, schody opatřeny zábradlím a madlem po obou stranách ve v. 900mm. |
| Výtah 2x | Výtahy jsou přístupné v 1.NP a jsou umístěny naproti sobě. Výtah lůžkový - propojuje 1.PP – 3.NP. Kabina výtahu š. 1430mm x hl. 2400mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 1100mm. Kabina výtahu v plném rozsahu vybavení. Výtah osobní – propojuje 1.PP – 4.NP. Kabina výtahu š. 1100mm x hl. 2100mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 800mm. Kabina výtahu v plném rozsahu vybavení. |
| WC | přístupné – závada WC kabina š. 1620mm x hl. 1750mm. Dveře š. 900mm. Odsazení mísy od zadní stěny 600mm. Prostor před WC mísou 380mm. Osová vzdálenost |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>madel 700mm. Háček na oděvy v. 1650mm. U umyvadla chybí vislé madlo. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.</p> <p>Primárně z hygienických důvodů odpadkový koš pedálový s víkem.</p> <p>Ve WC kabině: sklopný přebalovací pult: š.530mm x hl. 750mm, výška 920mm.</p> |
| <p>Mapováno</p> | <p>04/2023</p> <p>zpracoval: R. Zamastilová</p> |

Monoblok - budova M (přístup vlevo)



Oční ambulance 3.NP (vlevo)

