


| | | |
|------------------|---|--|
| 19. |  | Endoskopie budova H |
| adresa | | Čs. armády 1076 562 18 Ústí nad Orlicí |
| telefon | | +420 465 710 111 |
| e-mail | | posta.usti@nempk.cz |
| web | | www.usti.nempk.cz |
| Parkování | | Vyhrazené parkovací stání 3x na parkovišti před budovou H. |
| Přístup | | Přístup k budově H po komunikaci parkoviště s podélným sklonem 3-5%. |
| Vstup | | přístupný Vstupní dveře a dveře do zádveří automaticky ovládané š.1500mm. U dveří zvonek / interkom s označením - recepce v.1580mm. |
| Interiér | | přístupný Ambulance se nachází ve 1.NP - přístup z vestibulu budovy H. Dveře k ambulancím dvoukřídlé, š. otevřeného křídla 1100mm a 350mm. Dveře opatřeny samozavíráním. ordinační hodiny + link zde: www.nempk.cz |
| WC | | bezbariérové WC u vyšetřoven není Možnost využití bezbariérového WC v budově C (1.NP). Přístup k WC z vestibulu budovy H po rampě, která propojuje budovu C a H. Rampa: dl.9700mm, sklon 7-9%, s madly po obou stranách. přístupné - závada (v 1.NP) Kabina š.2190mm x hl.1700mm. Manipulační prostor před mísou k hraně umyvadla 410mm. Osová vzdálenost madel u mísy 730mm. Háček na oděvy ve v.1500mm. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. nebo v 1.NP budovy D v oddělení Interních ambulancí přístupné (v 1.NP) Kabina š.1600-2200mm x hl.3400mm. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání v.1100mm vyvedeným na sestru. Háček na oděvy není. Sklopný přebalovací pult - š.600mm x hl.750mm x v.880mm. |
| Mapováno | | 10/2022 zpracoval: Shánělová |

vstup do budovy H



JSKÁ
E

ČES
ABI
ASC

JSKÁ
E

ČES
ABI
ASC

JSKÁ
E

