


35. 	<b>ORL odborné ambulance budova A</b>
adresa	Čs. Armády 1076 562 18 Ústí nad Orlicí
telefon	Nemocnice +420 465 710 111 Příjmová ambulance, Otologická a onkologická poradna, Rinologická poradna, Poradna primáře ORL +420 465 710 319 Sluchadlová poradna +420 465 710 325
e-mail	<a href="mailto:posta.usti@nempk.cz">posta.usti@nempk.cz</a>
web	<a href="http://www.nempk.cz">www.nempk.cz</a>
Parkování	Vyhrazené podélné stání pro ZTP 2x před budovou A.
Přístup	Přístupová komunikace od vyhrazeného stání pro ZTP o podélném sklonu 5 – 8% na délce 7,5m.
Vstup	<b>přístupný</b> Vstupní dveře dvoukřídlé automaticky ovládané šířky 1300mm.
Interiér	<b>přístupný (2.NP)</b> Před lůžkovým oddělením: ORL ambulance: čekárna – dveře š. 900mm, ordinace – dveře š. 900mm (bez označení). Příjmová ambulance: dveře š. 900mm. Další odborné ORL ambulance v rámci lůžkového oddělení: ambulance – dveře š. 1100mm. <b>Otologická a onkologická poradna</b> <b>Sluchadlová poradna</b> <b>Rinologická poradna</b> <b>Poradna primáře ORL</b> <b>ordinační hodiny + link zde <a href="http://www.nempk.cz/">http://www.nempk.cz/</a></b> Budova A je propojená s budovou B – výškový rozdíl mezi budovami je ve 2.NP řešen rampou o sklonu 9%, délky 1800mm, s madlem po jedné straně ve výšce 900mm. Spojovací dveře šířky 1100mm (s madlem, se samozavíráním, s možností zajištění v otevřené poloze – v části budovy B).
Výtah V5	Propojuje 1.NP – 4.NP Kabina výtahu š. 1450mm x hl.2380mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 1100mm. V kabině výtahu není zrcadlo.
Výtah V6	Propojuje 1.NP – 4.NP Kabina výtahu š. 1440mm x hl.2280mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 1100mm. V kabině výtahu není zrcadlo.
Výtah V7	Propojuje 1.NP – 4.NP Kabina výtahu š. 1440mm x hl.2300mm. Dveře samočinné vodorovně

		posuvné š. 1100mm. V kabině výtahu není zrcadlo.
WC		<p><b>bezbariérové není</b></p> <p>Běžné WC na chodbě před oddělením, dveře š. 600mm, kabiny malých rozměrů.</p> <p>V případě potřeby možnost využití bezbariérového WC viz. níže:</p> <p><b>přístupné (budova B - 1.NP u ambulance ORL)</b></p> <p>WC kabina š.1940mm x 1600mm, dveře š. 900mm. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.</p> <p>Primárně z hygienických důvodů odpadkový koš pedálový s víkem.</p>
Mapováno	10/2022	zpracoval: R. Zamastilová

**budova A + vyhrazené podélné stání pro ZTP 2x**

**vstup do budovy A**



**ORL odborné ambulance**

