


43. 	Dětské odborné ambulance budova G	
adresa	Čs. armády 1076 562 18 Ústí nad Orlicí	
telefon	+420 465 710 111	
e-mail	posta.usti@nempk.cz	
web	www.usti.nempk.cz	
Parkování	Vyhrazené parkovací stání 3x na parkovišti před budovou H, nebo 1x vedle budovy B. Před budovou E parkování pouze obecné, není vyhrazené pro ZTP.	
Přístup	Přístup k budově G po komunikaci parkoviště s podélným sklonem 4-5%.	
Vstup	přístupný Budova G: Vstupní dveře automaticky ovládané do strany š.950mm. U dveří není zvonek. Zádveří š.3000mm x hl.1500mm. Budova E: Vstupní dveře automaticky ovládané š.1750mm. U vstupu není zvonek.	
Interiér	nepřístupný Ambulance se nachází ve 1.NP budovy G. Vstupem budovy G - (s označím vstupu Dětské poradny) za vstupními dveřmi schodiště. Na dveřích není odkaz o možnosti využití vstupu budovy E. přístupný za použití vstupu a výtahu budovy E Od výtahu budovy E ve 2.NP propojovací dveře š. 1100mm a rampa: dl.6100mm, sklon 5%, bez madla. Diabetologická ambulance Nefrologická ambulance Gastroenterologická ambulance Endokrinnologická ambulance Dveře do ambulance š.1100mm. ordinační hodiny + link zde: www.nempk.cz	
Výtah	V budově E - propojuje 1.NP - 3.NP. Kabina výtahu s označením V15 š.1600 x hl.2400mm. Dveře samočinně vodorovně posuvné š.1100mm. Kabina v plném rozsahu vybavení.	
WC	bezbariérové WC u ambulancí není Možnost využití bezbariérového WC v budově E (2.NP). přístupné - závada (2.NP) Kabina š.1700mm x hl.1780mm. Mísa v.500mm. Prostor před WC mísou k hraně umyvadla 420mm. U mísy a umyvadla nejsou madla. Chybí háček na oděvy. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.	
Mapováno	10/2022	zpracoval: Shánělová

vstup do budovy G



vstup do budovy E

