


50. 	Neurologické oddělení - lůžková část budova C
adresa	Čs. armády 1076 562 18 Ústí nad Orlicí
telefon	+420 465 710 111
e-mail	posta.usti@nempk.cz
web	www.usti.nempk.cz
Parkování	Vyhrazené parkovací stání 3x na parkovišti před budovou H.
Přístup	Přístup k budově C a H po komunikaci parkoviště s podélným sklonem 3-5%.
Vstup	přístupný Budova C: Vstupní dveře automaticky ovládané š.1540mm. U dveří není zvonek. Budova H: Vstupní dveře a dveře do zádveří automaticky ovládané š.1500mm, vedoucí přímo k výtahům. U dveří zvonek / intercom s označením - recepce v.1580mm.
Interiér	přístupný Oddělení se nachází ve 2.NP budovy C. Vstupem budovy C (označení vstupu pro Neurologické oddělení) chodbami budovy C a po rampě, která propojuje budovu C a H. Rampa: dl.9700mm, sklon 7-9%, s madly po obou stranách. Od výtahu budovy H ve 2.NP po rampě: dl.9300mm, sklon 8-9%, s madly po obou stranách. Dveře na oddělení automatické otevírané do jedné strany š.1300mm. návštěvní hodiny + link zde: www.nempk.cz
Výtahy	Propojují 1.PP - 3.NP 3x výtah ve vestibulu budovy H. Výtah V1: Kabina výtahu š.900mm x hl.1500mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š.800mm. V kabině není zrcadlo. Výtah V2: Kabina výtahu š.1100 x hl.1500mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š.900mm. V kabině není zrcadlo Výtah V3: Kabina výtahu š.1460 x hl.2550mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š.1300mm. Kabina v plném rozsahu vybavení.
Schodiště	V budově H. Přímé š.1430mm opatřené madlem po jedné straně.
WC	bezbariérové WC u oddělení není Možnost využití bezbariérového WC v budově C (1.NP). přístupné - závada (v 1.NP) Kabina š.2190mm x hl.1700mm. Manipulační prostor před mísou k hraně umyvadla 410mm. Osová vzdálenost madel u mísy 730mm. Háček na oděvy ve v.1500mm. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.
Mapováno	10/2022 zpracoval: Shánělová

vstup do budovy C



vstup do budovy H

