


52. 	Rehabilitace - ambulanti část budova H
adresa	Čs. armády 1076 562 18 Ústí nad Orlicí
telefon	+420 465 710 111
e-mail	posta.usti@nempk.cz
web	www.usti.nempk.cz
Parkování	Vyhrazené parkovací stání 3x na parkovišti před budovou H a 2x vyhrazené stání u druhého vstupu za budovou.
Přístup	Přístup k budově H (do 1.NP) po komunikaci parkoviště s podélným sklonem 3-5%. Další možný přístup (do 1.PP) zezadu budovy.
Vstup	přístupný Hlavní vstupní dveře a dveře do zádveří automaticky ovládané š.1500mm. U dveří zvonek / interkom s označením - recepce v.1580mm. Další vstupní dveře (zezadu budovy) automaticky ovládané š.1800mm, které vedou přímo k oddělení Rehabilitace.
Interiér	přístupný Oddělení se nachází v 1.PP. Přístup na oddělení od výtahu budovy H. Dveře na oddělení automaticky otevírané š.1600mm. Pult recepce v.1140mm. <ul style="list-style-type: none"> • Lékařská rehabilitační ambulance • Fyzioterapie • Ergoterapie Vstup na fyzioterapii, elektroléčbu, vodoléčbu, ergoterapii š. 800-900mm. ordinační hodiny + link zde: www.nempk.cz
Výtahy	Propojují 1.PP - 3.NP. 3x výtah ve vestibulu budovy H. Výtah V1: Kabina výtahu š.900mm x hl.1500mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š.800mm. V kabině není zrcadlo. Výtah V2: Kabina výtahu š.1100 x hl.1500mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š.900mm. V kabině není zrcadlo Výtah V3: Kabina výtahu š.1460 x hl.2550mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š.1300mm. Kabina v plném rozsahu vybavení.
Schodiště	V budově H. Přímé š.1430mm opatřené madlem po jedné straně.
WC	přístupné - závada (v 1.PP) Kabina š.1600mm x hl.1800mm. Na dveřích není madlo. Manipulační prostor před mísou k hraně umyvadla 400mm. Osová vzdálenost madel u mísy 760mm. Háček na oděvy není. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.
Mapováno	10/2022 zpracoval: Shánělová

hlavní vstup do budovy H



zadní vstup do budovy H

