


54.		Nefrologická ambulance B. Braun Avitum s.r.o. budova F
adresa		Čs. armády 1076 562 18 Ústí nad Orlicí
telefon		+420 465 525 304
e-mail		avitum-uo.cz@bbraun.com
web		https://www.lepsipecce.cz/ambulance/dialyzacni-stredisko-usti-nad-orlici
Parkování		Před vstupem není vyhrazené stání pro ZTP. Nejbližší vyhrazené parkovací stání 1x na parkovišti pod budovou F.
Přístup		Přístup k budově po komunikaci s podélným sklonem 6 - 8%.
Vstup		přístupný s dopomocí Před vstupem není rovná pochozí plocha - podélný sklon 8%, d.1450mm, š.1850mm. Vstupní dvoukřídlé dveře š.900mm a 600mm, otevírané ven (bez madla se samozavíráním). U dveří není zvonek.
Interiér		přístupný s dopomocí - zvonek Ambulance se nachází ve 2.NP. Výtah uzamčen, nutnost zavolání obsluhy - zvonek. Dveře na oddělení dvoukřídlé š. otev. křídla 800mm.
Výtah		Propojuje 1.NP - 2.NP. Výtah uzamčen - zvonek u výtahu (interkom) pro přivolání obsluhy v.1520mm. Výtah V17: Kabina výtahu š.1230mm x hl.1600mm. Dveře samočinně vodorovně posuvné š.1100mm. V kabině není zrcadlo.
WC		přístupné - závada (v 2.NP) Kabina š.1600mm x hl.1400mm. Na dveřích není madlo. Sedátko u mísy v.500mm. Prostor před WC mísou k hraně umyvadla d.300mm. U umyvadélka není madlo a v kabině není háček na oděvy. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.
Mapováno		10/2022 zpracoval: Shánělová

vstup do budovy F – z boku

