



# Městský úřad CHOCEŇ

odbor výstavby

Jungmannova 301, 565 15 CHOCEŇ

Váš dopis:

Spis. zn.: Výst/2945/2013/Ki

Naše č.j.: Výst/2945/2013-2

Vyřizuje: Ing. Martin Kieseewetter

Tel.: 465 461 938

E-mail: martin.kieseewetter@chocen-mesto.cz

Datum: 05.06.2013

Počet listů dok.: 2

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Spisový znak: 330

Skartační znak/lhůta: V / 5

## SDĚLENÍ

Městský úřad v Chocení, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") dle ustanovení § 132 odst. 1) stavebního zákona vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, kterými jsou dle § 132 odst. 3) písm. e) požadavky, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně **překážek bezbariérového užívání** stavby.

Celoplošnou kontrolou veřejně přístupných budov na území města Chocení z pohledu splnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, byly zjištěny závady v tomto rozsahu:

### **Policie České republiky, Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2**

#### **Budova Policie ČR na adrese Dolní 261, 565 15 Chocení**

1) Vhodně umístit zvonek s piktogramem pro přivolání dopomoci.

### **Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město**

#### **Budova Komerční banky, a.s. na adrese Tyršovo nám. 141, 565 15 Chocení**

1) Nevhodně umístěný zvonek pro přivolání dopomoci, který by měl být umístěn cca 500 mm od schodu přede dveřmi a ve výšce 900 mm.

### **České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město**

#### **Budova Nádraží ČD na adrese Perneroва 400, 565 15 Chocení**

- 1) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 2) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 3) Doplnit piktogram na dveřích toalety pro imobilní.
- 4) Věšáček na oděvy přemístit do výšky 1200mm nad podlahou.

**POLIKLINIKA CHOCEŇ, a.s., Smetanova č.p. 830, 565 01 Choceň 1****Budova A na adrese Smetanova 1175, 565 15 Choceň**

- 1) Doplnit informaci u hlavního vstupu o bočním přístupu k výtahu.
- 2) Doplnit kontrastní značení prosklených hlavních vstupních dveří.
- 3) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 4) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 5) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy a háček na oděvy.

**Budova B na adrese Smetanova 830, 565 15 Choceň**

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.
- 2) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 3) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 4) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy a háček na oděvy.

**Budova B - Lékárna Na Poliklinice na adrese Smetanova 830, 565 15 Choceň**

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.

**Věra Luxová, Dvořisko č.p. 37, 565 01 Choceň 1****Miloslava Podávková, Hemže č.p. 33, 565 01 Choceň 1****Budova Rehabilitačního centra San Luca na adrese Palackého 333, 565 15 Choceň**

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.
- 2) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 3) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní a dveře označit piktogramem.
- 4) V kabině toalety pro imobilní doplnit madla u WC mísy a háček na oděvy.

**Městský úřad v Chocni, Jungmannova 301, 565 01 Choceň.****Budova Městský úřadu v Chocni na adrese Jungmanova 301, 565 01 Choceň**

- 1) Vstupní dveře jsou těžko otevíratelné – seřízení nebo odstranění samozavírače.
- 2) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.

**Budova veřejného WC v Chocni na adrese Jungmannova, 565 01 Choceň**

- 1) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 2) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 3) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy a háček na oděvy.

**Budova ZŠ M. Choceňského na adrese M.Choceňského 211, 565 15 Choceň**

- 1) Na vstupních dveřích doplnit informaci o možnosti použití výtahu ze dvora.
- 2) Doplnit madlo na vstupních dveřích ze dvora, které vedou k výtahu.

**Budova Střední školy cestovního ruchu na adrese Tyršovo nám. 220, 565 15 Choceň**

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.

**Budova Domova mládeže na adrese Paraple 2000, 565 15 Choceň**

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.
- 2) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 3) Vyměnit krátké madlo u WC mísy za madlo předepsané délky.
- 4) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.

**Budova Domu dětí a mládeže Paraple na adrese Paraple 1624, 565 15 Choceň**

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.

**Budova Domu s pečovatelskou službou na adrese Na Bílé 120, 565 15 Choceň**

- 1) Doplnit kontrastní značení vstupních prosklených dveří.

Stavební úřad upozorňuje, že dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se podle této vyhlášky postupuje i při užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

Výše uvedené závady bezbariérového užívání a jejich odstranění lze konzultovat v konzultačním středisku bezbariérovosti na adrese:

Česká abilympijská asociace, o.s., Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti, Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto.

Ing. Martin Kiesewetter  
vedoucí odboru



**Obdrží:**

Město Choceň, oddělení investiční, Jungmannova č.p. 301, 565 01 Choceň 1  
Město Choceň, majetkoprávní oddělení, Jungmannova č.p. 301, 565 01 Choceň  
Správa budov Choceň. IDDS: jtxkfy3  
sídlo: Jungmannova č.p. 302, 565 01 Choceň 1  
Policie České republiky, IDDS: ndihp32  
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w  
sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město  
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf  
sídlo: nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město  
POLIKLINIKA CHOCEŇ, a.s., IDDS: r7zrw42  
sídlo: Smetanova č.p. 830, 565 01 Choceň 1  
Věra Luxová, Dvořisko č.p. 37, 565 01 Choceň 1  
Miloslava Podávková, Hemže č.p. 33, 565 01 Choceň 1

**Na vědomí:**

Česká abilympijská asociace, o.s., Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
sídlo: Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice