

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Plk.B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 774 554 721

**Městský úřad Choceň**

Stavební úřad  
Jungmannova 301  
Choceň  
56515 Choceň

Vyřizuje:

Shánělová Pavlína

Telefon:

774 554 721

Datum:

19.09.2011

VĚC: Žádost o odstranění závad

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit jménem České abilympijské asociace o.s. se sídlem v Pardubicích. Ve Vašem městě jsme provedli mapování veřejných budov z pohledu jejich bezbariérové přístupnosti. Na základě tohoto mapování jsme shledali níže uvedené odstranitelné závady.

**V souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb., § 132 odst. 3 písm. e), žádáme ve veřejném zájmu o odstranění překážek bezbariérového užívání stavby a to:**

V budově Městského úřadu v Chocni na adrese Jungmannova 301, 565 15 Choceň.

- 1) Vstupní dveře jsou těžko otevíratelné – seřízení nebo odstranění samozavírače.
- 2) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.

V budově veřejného WC v Chocni na adrese Jungmannova, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 2) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 3) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy a háček na oděvy.

V budově Úřadu práce v Chocni na adrese Jungmannova 302, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.

V budově Policie ČR na adrese Dolní 261, 565 15 Choceň

- 1) Vhodně umístit zvonek s piktogramem pro přivolání dopomoci.

V budově Domu s pečovatelskou službou na adrese Na Bílé 120, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit kontrastní značení vstupních prosklených dveří.

**Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice**

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
Plk.B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 774 554 721

V budově Komerční banky, a.s. na adrese Tyršovo nám. 141, 565 15 Choceň

- 1) Nevhodně umístěný zvonek pro přivolání dopomoci, který by měl být umístěn cca 500 mm od schodu přede dveřmi a ve výšce 900 mm.

V budově Nádraží ČD na adrese Pernerova 400, 565 15 Choceň

- 1) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 2) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 3) Doplnit piktogram na dveřích toalety pro imobilní.
- 4) Věšáček na oděvy přemístit do výšky 1200mm nad podlahou.

V budově České pošty s.p., na adrese Dolní 1200, 565 15 Choceň

- 1) Umožnění užívání zamčené plošiny za dveřmi – vhodné umístění zvonku pro přivolání obsluhy pošty.

V budově Lékárny Na Poliklinice na adrese Smetanova 830, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.

V budově ZŠ M. Choceňského na adrese M.Choceňského 211, 565 15 Choceň

- 1) Na vstupních dveřích doplnit informaci o možnosti použití výtahu ze dvora.
- 2) Doplnit madlo na vstupních dveřích ze dvora, které vedou k výtahu.

V budově Střední školy cestovního ruchu na adrese Tyršovo nám. 220, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.

V budově Domu dětí a mládeže Paraple na adrese Paraple 1624, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.

V budově Domova mládeže na adrese Paraple 2000, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.
- 2) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 3) Vyměnit krátké madlo u WC mísy za madlo předepsané délky.
- 4) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
Plk.B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 774 554 721

V budově Polikliniky – budova A na adrese Smetanova 1175, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit informaci u hlavního vstupu o bočním přístupu k výtahu.
- 2) Doplnit kontrastní značení prosklených hlavních vstupních dveří.
- 3) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 4) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 5) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy a háček na oděvy.

V budově Polikliniky – budova B na adrese Smetanova 830, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.
- 2) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 3) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 4) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy a háček na oděvy.

V budově Rehabilitačního centra San Luca na adrese Palackého 333, 565 15 Choceň


- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.
- 2) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 3) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní a dveře označit piktogramem.
- 4) V kabině toalety pro imobilní doplnit madla u WC mísy a háček na oděvy.

Výše uvedené závady bezbariérového užívání a jejich odstranění lze konzultovat v našem konzultačním středisku bezbariérovosti. Kontaktovat nás můžete na adrese:

Česká abilympijská asociace, o.s., **Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti,**  
**Pavína Shánělová,** konzultantka bezbariérových řešení  
Plk. B. Kohouta 914 167, 566 01 Vysoké Mýto,  
mob.: 774 554 721, e-mail: [barieryvm2@abilympics.cz](mailto:barieryvm2@abilympics.cz)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
konz. a porad. středisko bezbariérovosti  
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721

  
.....  
podpis / razítko

# Podací lístek

Vyplni pošta:		
566 01	Vysoké Mýto	279
RR637813684CZ	343	26.00Kč
19.09.11	0.019kg 180955	36 133
Cena:	0.00Kč Dobírka:	0.00Kč
Placeno v hotovosti:		26.00Kč
Odesílatel		
Česká abilympijská asociace		
776 B Kohouta		
566	01	Vysoké Mýto
Adresát		Dobírka Kč
MěÚ Choceň		0.00
Stav nřad		Udaná cena Kč
Jungmannova 501		XXXXXXXXXX
565	15	Choceň
Druh zásilky	Hmotnost	Cena služby
R	0.019kg	26.00Kč
Podací číslo	Poznámka (topřkové služby)	Placeno v hotovosti
RR637813684CZ		26.00Kč

11-036 (10-06)



Česká pošta, s.p.  
IČ 47114983