



Městský úřad CHOCEŇ

odbor výstavby

Jungmannova 301, 565 15 CHOCEŇ

Váš dopis:

Spis. zn.: Výst/1769/2014/Ki

Naše č.j.: Výst/1769/2014-2

Vyřizuje: Ing. Martin Kiesewetter

Tel.: 465 461 938

E-mail: martin.kiesewetter@chocen-mesto.cz

Datum: 19.05.2014

Počet listů dok.: 2

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Spisový znak: 330

Skartační znak/lhůta: V / 5

OPAKOVANÁ VÝZVA K ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Městský úřad Choceň, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") dle ustanovení § 132 odst. 1) stavebního zákona vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, kterými jsou dle § 132 odst. 3) písm. e) požadavky, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně **překážek bezbariérového užívání** stavby.

Opakovanou kontrolou veřejně přístupných budov na území města Choceň z pohledu splnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, bylo zjištěno, že vlastníky těchto objektů nebyly doposud odstraněny závady dle již zasláného sdělení pod č.j.: Výst/4856/2013-2 ze dne 09.12.2013 v tomto rozsahu:

1. Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město

Budova Komerční banky, a.s. na adrese Tyršovo nám. 141, 565 15 Choceň

1) Nevhodně umístěný zvonek pro přivolání dopomoci, který má být umístěn nejméně **500 mm** od schodu přede dveřmi a ve výšce **900 mm**.

2. POLIKLINIKA CHOCEŇ, a.s., Smetanova č.p. 830, 565 01 Choceň 1

Budova „A“ na adrese Smetanova 1175, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 2) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 3) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy a háček na oděvy.

Budova „B“ na adrese Smetanova 830, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.
- 2) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 3) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy a háček na oděvy.

Budova „B“ - Lékárna Na Poliklinice na adrese Smetanova 830, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.

3. Věra Luxová, Dvořisko č.p. 37, 565 01 Choceň 1
Miloslava Podávková, Hemže č.p. 33, 565 01 Choceň 1

Budova Rehabilitačního centra San Luca na adrese Palackého 333, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.
- 2) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 3) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní a dveře označit piktogramem.
- 4) V kabině toalety pro imobilní doplnit madla u WC mísy a háček na oděvy.

4. Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň.

Budova veřejného WC v Chocni na adrese Jungmannova, 565 01 Choceň

- 1) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 2) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 3) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy a háček na oděvy.

Budova „Dům s pečovatelskou službou“ na adrese Na Bílé 120, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit kontrastní značení vstupních prosklených dveří.


Městský úřad Choceň, odbor výstavby upozorňuje, že dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se podle této vyhlášky postupuje i při užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

Podrobnosti k výše uvedeným závadám bezbariérového užívání lze konzultovat v konzultačním středisku bezbariérovosti na adrese:

Česká abilympijská asociace, o.s., Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914
566 01 Vysoké Mýto.
Tel.: 774 554 721

Odstranění závady vlastník stavby oznámí Městskému úřadu Choceň, odboru výstavby.

Ing. Martin Kiesewetter
vedoucí odboru



Obdrží:

Účastníci (dodejky)

Město Choceň, oddělení investiční, Jungmannova č.p. 301, 565 01 Choceň 1
Správa budov Choceň, IDDS: jtxkfy3

sídlo: Jungmannova č.p. 302, 565 01 Choceň 1

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w

sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město

POLIKLINIKA CHOCEŇ, a.s., IDDS: r7zrw42

sídlo: Smetanova č.p. 830, 565 01 Choceň 1

Věra Luxová, Dvořisko č.p. 37, 565 01 Choceň 1

Miloslava Podávková, Hemže č.p. 33, 565 01 Choceň 1

Na vědomí

Česká abilympijská asociace, o.s., Plk. B. Kohouta č.p. 914, 566 01 Vysoké Mýto
sídlo: Sladkovského č.p. 2824, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2