



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Městský úřad Chrudim

Stavební odbor, pan Bálek

Pardubická 67

537 16 Chrudim

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721

Datum:
25.2.2015

Věc: Opakovaná žádost o odstranění závad

Vážený pane,

kontrolní prohlídkou koncem roku 2014 bylo zjištěno, že na základě naší žádosti z 4.12. a opakované žádosti z 12.8.2013 byly provedeny pouze některé odstranitelné překážky bezbariérového užívání staveb v nich uvedených.

Proto v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) podle § 132 odst. 3 písm. e), **opakovaně žádáme** ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to:

Sdružení lékařů polikliniky II., Palackého 211, Chrudim

- na vstupních dveřích odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo. V opačném případě u vstupu do budovy umístit zvonek na přivolání zdravotní sestry, ve výši 900mm s piktogramem vozíčkáře

Rehabilitace, Palackého 211, Chrudim

- ve výtahu doplnit sklopné sedátko, madlo, zrcadlo proti dveřím
- bezbariérové WC doplnit vodorovné madlo na vnitřní straně dveří, zrcadlo s možností naklopení, zámek u dveří odjistitelný zvenku, háčky na oděvy na dveřích ve výši 1200mm

Zdravotní středisko SALEGRO, Průmyslová 890, Chrudim

- na vstupních dveřích doplnit piktogram vozíčkáře
- bezbariérové WC doplnit o vodorovné madlo na vnitřní straně dveří, madla u WC mísy, svislé madlo u umyvadla, zámek u dveří odjistitelný zvenku, háčky na oděvy na dveřích ve výši 1200mm

Ušní, nosní, krční MuDr. M. Černý, Václavská 570, Chrudim

- na vstupních dveřích doplnit piktogram vozíčkáře
- bezbariérové WC doplnit o vodorovné madlo na vnitřní straně dveří, madla u WC mísy, svislé madlo u umyvadla, zámek u dveří odjistitelný zvenku



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Nemocnice Chrudim a.s., Václavská 570, Chrudim

- bezbariérové WC – madla u mísy mají volný pohyb – nebezpečné, v kabině doplnit háček na oděvy do výšky 1200mm

Ředitelství nemocnice, Václavská 570, Chrudim

- u vstupu do budovy umístit vhodně (pod schody) přivolávací zvonek ve výšce 900mm s piktogramem vozíčkáře

Výše uvedené závady bezbariérového užívání a jejich odstranění lze konzultovat v našem konzultačním středisku bezbariérovosti. Kontaktovat nás můžete na adrese:

Česká abilympijská asociace, o.s. Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti,
Pavlaína Shánělová, odborný konzultant bezbariérových řešení
Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto 566 01

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel. 774 554 721

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.774 554 721, e-mail:pavlina.shanelova@caacz.cz

Podací lístek

Vyplní pošta: 01 Vysoké Mýto		279
RR310135717CZ 235 Cena služby:		34.00Kč
06.03.15	0.029kg	136969 66 409
Cena:	0.00Kč	Dobírka: 0.00Kč
Sleva ZK:	0.00Kč	K úhradě: 34.00Kč
Placeno v hotovosti:		34.00Kč
Odesílatel: Česká abilympijská asociace, o.s. Svatkovského 2824, 530 02, Pardubice IČ: 67363156 DIC: CZ67363156 konz. a porad. středisko bezbariérovosti Pk. B: Kancelář 914, 565 01 Vysoké Mýto tel.: 774 854 721		
*Tel. číslo: +420		*Kód zákazníka (odesílatele)
*E-mail:		
Adresát	Město Mladá Stav. odbor Pardubická 67 537 16 Chrudim	Dobírka Kč 0.00
*Tel. číslo: +420		Udaná cena Kč XXXXXXXX
*E-mail:		*Kód zákazníka (adresáta)
Druh zásilky R	Hmotnost 0.029kg	Cena služby 34.00Kč
Podací číslo RR310135717CZ	Poznámka (doplňkové služby)	Placeno v hotovosti 34.00Kč