



Městský úřad
Chvaletice
Odbor stavební, p. Horníčková
U Stadionu 237
Chvaletice
533 12

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
774 554 726

Datum:
8.12.2011

Věc: Žádost o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb

Vážená paní,

obracíme se na Vás jménem České abilympijské asociace, o.s. se sídlem Sladkovského 2824, Pardubice. Ve Vašem městě jsme provedli mapování bezbariérového užívání budov státních a veřejných institucí.

Při mapování byly v těchto budovách zjištěny odstranitelné závady.

V rámci pravomoci Vám svěřené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Vás tímto žádáme v souladu s § 132 odstavec č. 3 písmeno e) o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb a to :

Dům kultury, ulice U Kulturního domu 158, Chvaletice – na prosklených vstupních dveřích doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké a umístit piktogram vozíčkáře – mezinárodní symbol přístupnosti o rozměru min. 100 x 100 mm. U WC imobilní vyměnit zámek za zámek odjistitelný zvenku a ve vstupní hale doplnit tabulku s informací kde je WC imobilní a kdo má klíče.

Vlakové nádraží, ulice Nádražní, Chvaletice – na vstupní dveře do čekárny – výdejny jízdenek doplnit chybějící vodorovné madlo na straně zavírání. U WC imobilní doplnit u dveří chybějící vodorovné madlo na straně zavírání, vyměnit zámek za zámek odjistitelný zvenku.

Úřad práce, ulice U Stadionu 237, Chvaletice – doplnit chybějící vodorovné madlo u dveří WC imobilní na straně zavírání a vyměnit zámek za zámek odjistitelný zvenku. Doplnit na vstupní prosklené dveře kontrastní značení pro osoby slabozraké.

Tělocvična, ulice Spojovací 431, Chvaletice – WC imobilní ženy – vyměnit zámek za zámek odjistitelný zvenku, doplnit chybějící vodorovné madlo na straně zavírání na dveřích do předsínky. WC imobilní muži – vyměnit zámek za zámek odjistitelný zvenku, doplnit chybějící vodorovná madla na straně zavírání na dveřích do předsínky. Na vstupní dveře do budovy umístit piktogram vozíčkáře – mezinárodní symbol přístupnosti o rozměru min. 100 x 100 mm. Na prosklené dveře doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké.

PŘEVZATA 09.12.2011

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 461 001 971

www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Česká
Abilympijská
Asociace

Policie ČR, ulice Obránců Míru 147, Chvaletice – před vstupní schodiště umístit sloupek se zvonkem do výše 900 mm od pochozí plochy s piktogramem vozičkáře pro přivolání pracovníka policie.

Základní škola, ulice 9. května 148, Chvaletice – doplnit na vstupních prosklených dveřích kontrastní značení pro osoby slabozraké.

Lékárna, zubní lékař, gynekologie, ulice U Stadionu 239, Chvaletice – doplnit chybějící vodorovné madlo na vstupní dveře a dveře v zádveří na straně zavírání. Z těchto dveří odstranit samozavírače (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje).

Zdravotní středisko – praktický lékař, ulice U Stadionu 239, Chvaletice – ze vstupních dveří odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje).

Dům s pečovatelskou službou, ulice U Stadionu 236, Chvaletice – doplnit chybějící vodorovné madlo na vstupní dveře na straně zavírání. Z těchto dveří odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje).

V případě potřeby konzultace nás kontaktujte na adrese :

Česká abilympijská asociace, o.s.
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Sladkovského 2824
Pardubice
tel. : 774554726
e-mail : irena.caslavkova@caacz.cz

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 465 797 080 www.caacz.cz

Irena Čáslavková
konzultantka bezbariérovosti