

1. Vlakové nádraží

Parkování: Před budovou 1 x vyhrazené stání pro ZP.

Vstup do objektu: Nepřístupný, před vstupními dvoukřídlými dveřmi o šířce křídla 600mm je schod.

Interiér: Přístupný.

Nástupiště: Přístupné bočním průchodem.

WC: Bezbariérové není, WC kabina malých rozměrů.

Objekt je pro vozíčkáře nepřístupný, nástupiště je přístupné bočním průchodem.