



Městský úřad Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
stavební úřad

Adresa pracoviště: Adámkova 554, Hlinsko



Váš dopis ze dne: 21.11.2012

Č.j.: Hl 22531/2012/SÚ

Opráv. úřed. osoba: Halamka Zdeněk, Ing. Kozáčková Jana

Tel.: 469 326 132

E – mail: halamka@hlinsko.cz

Vaše značka:

Spisová značka: S-SÚ/22487/2012/2

Spis. znak – skart. znak/lhůta: 330/A20

Počet listů/příloh: 1/0

V Hlinsku dne: 21.11.2012

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Hlinsko, Odbor investic a městského majetku, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01 Hlinsko v Čechách 1

ostatní

Česká abilympijská asociace, o.s., IČ 67363156, Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti, Pl. B. Kohouta č.p. 914, 566 01 Vysoké Mýto-Město

VÝZVA

K PROVEDENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě písemného upozornění České abilympijské asociace, o.s, Vysoké Mýto

v y z ý v á

vlastníka staveb, kterým je **Město Hlinsko, Odbor investic a městského majetku, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01 Hlinsko v Čechách 1**

podle § 139 odst. 1 stavebního zákona k provedení udržovacích prací ve lhůtě do **28.02.2013**, přičemž se jedná o tyto objekty a práce:

- **V budově Městského úřadu a Městské knihovny na adrese Adámkova tř. 554, Hlinsko**

1. U vstupu do budovy doplnit viditelný odkaz na bezbariérový zadní vstup.
2. Doplnit madlo na dveřích bezbariérové WC kabiny.
3. Doplnit háček na oděvy ve WC kabině.

- **V budově Úřadu práce na adrese Poděbradovo nám. 1570, Hlinsko**

1. Doplnit madlo na dveřích bezbariérové WC kabiny.
2. Zámek u dveří WC kabiny vyměnit za odjistitelný zvenku.
3. Doplnit háček na oděvy ve WC kabině.

V budově Lékařské služby první pomoci a Lékárny na adrese Nádražní 548, Hlinsko

1. Doplnit zvonek u vstupu pro přivolání pomoci max. do výšky 1200mm.
2. V budově Lékařské služby první pomoci doplnit ve výtahu popis zvonkového panelu Braillovými znaky

Poučení:

Pokud vlastník stavby neuposlechne výzvy stavebního úřadu k provedení udržovacích prací, stavební úřad mu nařídí zjednání nápravy. Náklady udržovacích prací nese vlastník stavby.

Ing. Jana Kozáčková
vedoucí stavebního úřadu

