

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>1. Čerpací stanice MOL</b> |   |
| <b>adresa</b>                 | Hradecká 1097<br>534 01 Holice  |
| <b>telefon</b>                | 466 681 162   |
| <b>e - mail</b>               | <a href="mailto:info@molcesko.cz">info@molcesko.cz</a>  |
| <b>web</b>                    | <a href="http://www.molcesko.cz">www.molcesko.cz</a>  |
| <b>Parkování</b>              | Před budovou nejsou na parkovišti vyhrazena stání pro ZTP. Parkování pouze obecné.  |
| <b>Přístup</b>                | Po chodníku ze zámkové dlažby. V místě nájezdu na chodník u snížené obruby na 20 mm je příčný sklon chodníku 6,5 – 8 %.   |
| <b>Vstup</b>                  | <b>přístupný s dopomocí</b><br>Vstupní dveře dvoukřídlé, šíře otevíravého křídla 890 mm, otvírají se ven. Před vstupními dveřmi jsou na chodníku umístěny reklamní stojany, které neumožňují přístup ke dveřím. Před dveřmi je nedostatečný manipulační prostor k otevření dveří. |
| <b>Interiér</b>               | <b>přístupný</b><br>Výška prodejního pultu je 1030 mm.<br>Výška platebního terminálu je 1060 mm.  |
| <b>WC</b>                     | <b>přístupné – závada</b><br>WC kabina š. 1850 mm x hl. 2480 mm. Není madlo u umyvadla. Výška WC mísy je 395 mm. Vzdálenost madel je 720 mm. Není zámek odjistitelný zvenčí. Není madlo na dveřích WC kabiny.<br>WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. |
| <b>Přemapováno</b>            | 04/2018   zpracovala: Irena Čáslavková  |

