

1.	Kulturní dům	
adresa	Holubova 768 534 01 Holice	
telefon	Ředitel KD 466 920 364, 733 125 702 Informační centrum 466 920 476 Knihovna 466 682 092 Kavárna 737 949 750	
e - mail	kd@holice.cz , knihovna@holice.cz	
web	www.kdholice.cz	
Parkování	Vedle budovy na parkovišti jsou vyhrazena 3 stání pro ZTP.	
Přístup	Po chodníku ze zámkové dlažby.	
Vstup	<p>nepřístupný – hlavní Před vstupem je 6x schod (v. 3x 140 mm a 3x 150 mm) Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otevír. křídla 790 mm. Otvírají se ven.</p> <p>přístupný – boční (po tel. kontaktu – u vstupu umístěna cedulka s tel. číslem) Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otevír. křídla 900 mm. Otvírají se ven. Přístup k boku budovy po chodníku o podélném sklonu 8,4 %.</p>	
Interiér	<p>přístupný v části 1.NP kinosál/divadelní sál, bezbariérové WC</p> <p>nepřístupné v 1.NP turistické informační centrum (1x schod v. 110 mm), galerie (3x schod v. 160 mm), kavárna (3x schod v. 160 mm)</p> <p>nepřístupné 2.NP knihovna, klubovny, šatny herců, přístup na balkon (divadelní sál)</p>	
Výtah	není	
Schodiště	Přímé, s madlem po jedné straně.	
WC	<p>přístupné v 1.NP - závada WC kabina š. 1860 mm x hl. 2510 mm. Odsazení mísy od zadní stěny je 560 mm, výška sedátka WC mísy je 530 mm. Není madlo u umyvadla. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.</p> <p>přístupné venkovní – závada – vzadu za budovou WC kabina š. 1670 mm x hl. 2000 mm. Zámek není odjistitelný zvenku. Výška sedátka u WC mísy je 510 mm. Chybí madlo u umyvadla. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.</p>	
Přemapováno	06/2018	zpracovala: Irena Čáslavková



Hlavní vstup

Boční bezbariérový vstup

