



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**Městský úřad**

**Holice**

Odbor stavební, ing. Vlastimil Zrůst

Holubova 1

Holice

534 01

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
774 554 726

Datum:  
19.7.2011

**Věc:** Žádost o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb

Vážený pane,

obracíme se na Vás jménem České abilympijské asociace, o.s. se sídlem Jana Palacha 324, Pardubice. Ve Vašem městě jsme provedli mapování bezbariérového užívání budov státních a veřejných institucí.

Při mapování byly v těchto budovách zjištěny odstranitelné závady.

V rámci pravomoci Vám svěřené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Vás tímto žádáme v souladu s § 132 odstavec č. 3 písmeno e) o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb a to:

**Městský úřad, Holubova 1, Holice** – madla na dveřích u WC imobilní provést vodorovná místo stávajících svislých. Ve 2. NP nepoužívat WC imobilní jako skladiště ventilátorů. Na vstupní dveře do budovy umístit piktogram vozíčkáře – mezinárodní symbol přístupnosti o rozměru min. 100 mm x 100 mm.

Na prosklených vstupních dveřích a prosklených stěnách doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké.

**Finanční úřad, náměstí T.G. Masaryka 15, Holice** - doplnit chybějící vodorovné madlo na dveřích na straně zavírání u WC imobilní. Doplnit chybějící madla u WC mísy, zámek u dveří vyměnit za zámek odjistitelný zvenku. Na prosklených vstupních dveřích a prosklené stěně doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké. Doplnit vodorovné madlo u vstupních dveří a dveří v zádveří na straně zavírání.

**Státní policie, Hradecká 334, Holice** – na prosklených vstupních dveřích a prosklených stěnách doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké. U vstupních dveří přemístit zvonek do výše 1000 mm od pochozí plochy pro přivolání pracovníka policie. Stávající zvonek je pro vozíčkáře nedosažitelný.

**Poliklinika, nám. T.G. Masaryka 29, Holice** – na prosklených dveřích a prosklených stěnách doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké. Doplnit chybějící vodorovné madlo na dveřích na straně zavírání u WC imobilní, zámek u dveří vyměnit za zámek odjistitelný zvenku. Zprovoznit

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 461 001 971

[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Česká  
Abilympijská  
Asociace

používání výtahu ze dvorní části ( je zamčený ). Doplnit ve výtahu u ovladače příslušný Braillov znak s parametry standardní sazby.

**Sportovní hala, Holubova 1037, Holice** – madlo na dveřích u WC imobilní umístit z vnitřní strany a vodorovné, zámek u dveří vyměnit za zámek odjistitelný zvenku. Všechna svislá madla na dveřích umístit na straně zavírání a musí být vodorovná.

**Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, Holice** – na vstupní dveře do budovy umístit piktogram vozičkáře – mezinárodní symbol přístupnosti o rozměru min. 100 mm x 100 mm.

**Dům kultury, Holubova 768, Holice** – u bočního vstupu, který je určen pro vozičkáře umístit ve výši 900 mm od pochozí plochy zvonek s piktogramem vozičkáře, který bude napojen na obsluhu a ta zajistí otevření dveří. Doplnit chybějící vodorovné madlo na dveřích na straně zavírání u WC imobilní, zámek u dveří vyměnit za zámek odjistitelný zvenku.

**Památník Dr. Emila Holuba, Holubova 768, Holice** – doplnit chybějící vodorovné madlo na vstupních dveřích na straně zavírání.

**Lékárna, U České koruny, nám. T.G. Masaryka 3, Holice** – na prosklených dveřích a prosklených stěnách doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké. Doplnit chybějící vodorovné madlo na vstupních dveřích ze zádveří na straně zavírání.

**Lékárna, nám. T.G. Masaryka 29, Holice** – doplnit chybějící vodorovné madlo na vstupních dveřích z polikliniky na straně zavírání.


**Autobusové nádraží, Br. Čapků 951, Holice** – na prosklených dveřích a prosklených stěnách doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké.

V případě potřeby konzultace nás kontaktujte na adrese :

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
Sladkovského 2824  
Pardubice  
tel. : 774554726  
e-mail : [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice  
IČ: 67263156 DIČ: CZ67263156  
Tel.: 46- 646 321 [www.abilympijsos.cz](http://www.abilympijsos.cz)

  
Irena Časlavková  
konzultantka bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 461 001 971  
[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

**Podací listek**

**55**

Vyplní pošta:

530 01 PARDUBICE 1 279  
 RR628625776CZ 299 26.00Kč  
 21.07.11 0.018kg 4701 51 66  
 Cena: 0.00Kč Dobírka: 0.00Kč  
 Placeno v hotovosti: 26.00Kč

Odesílatel  
 ČESKÁ A OLYMPIJSKÁ ASOCIACE, O.S.  
 SCARBOUSKÉHO 2824  
 530 02 PARDUBICE

Adresát MĚSTSKÝ ÚŘAD HOLICE OBČER STAVERNÍ MG. ZEMĚ HOLUBOVA 7 530 01 HOLICE	Dobírka Kč 8,00
	Udaná cena Kč XXXXXXXXXX

Druh zásičky R	Hmotnost 0.018kg	Cena služby 26.00Kč
Podací číslo RR628625776CZ	Poznámka (dopřikové služby)	Placeno v hotovosti 26.00Kč

11-036 (10-06)



Česká pošta, s.p.  
 IČ 47114983