

Městský úřad Holice



Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 14903/2013/ŽPSÚ/Se

Holice 4.11.2013

Č.j.: MUHO/15530/2013

Vyřizuje: Helena Sedláková
oprávněná úřední osoba

Tel.: 466 741 250

E-mail: sedlakova@mestoholice.cz

OZNÁMENÍ A VÝZVA

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) zahajuje řízení o nařízení nezbytných úprav podle § 137 odst.1h) stavebního zákona, které se týká:

nezbytné úpravy budov užívané veřejností pro zajištění bezbariérového přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace a pohybu:

budova č.p.35 náměstí TGM, Holice obchodní místo České spořitelny Holice

na pozemku parc. č. 145/1 v katastrálním území Holice v Čechách, jejímž vlastníkem je

Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o nařízení nezbytných úprav a současně podle § 133 odst. 4 stavebního zákona

v y z ý v á

k účasti na kontrolní prohlídce podle § 133 odst. 1 stavebního zákona, která se bude konat

19.11.2013 v 10,00 hodin

se schůzkou pozvaných v č.p.35 náměstí TGM Holice (Česká spořitelna Holice).

Kontrolní prohlídka je prováděna na základě žádosti o odstranění překážek České abilympijské asociace, o.s. Pardubice ze dne 7.3.2013 a 22.10.2013. Jedná se o doplnění:

Kontrastní značení pro osoby slabozraké na prosklené vstupní dveře, dveře v zádveřích a dveře vstupní do pobočky ze zvýšeného přízemí, doplnění na těchto dveřích chybějící vodorovná madla na straně opačné než jsou závěsy, z těchto dveří odstranit samozavírače (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru PK v rámci požárně bezpečnostního řešení stavby)

Poučení:

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje provedení kontrolní prohlídky tím, že:

- znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu
- nezúčastní se na výzvu kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.

Vlastník stavby je povinen podle § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

Vlastník zařízení, které podléhá stavebnímu zákonu, je povinen podle § 154 odst. 2 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,

Helena Sedláková
zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu

Obdrží:

Účastníci řízení
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč

Na vědomí:
Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOJICE