

1.	Městský úřad
adresa	Holubova 1 534 01 Holice
telefon	466 741 211
e - mail	holice@mestoholice.cz
web	www.holice.eu
Parkování	Před budovou nejsou vyhrazena stání pro ZTP. Parkování pouze obecné. Nejbližší 1 vyhrazené stání pro ZTP je v ulici Palackého
Přístup	Po chodníku ze zámkové dlažby.
Vstup	přístupný. Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1800 mm. nepřístupný - zadní vstup Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvor. křídla 880 mm. Před vstupem jsou 3 schody (v. 130 mm)
Interiér	přístupný s dopomocí – zvonek (plošina) Za vstupními dveřmi je hala, ze které vede 9 schodů (v. 150 mm) do zvýšeného 1.NP nebo na pravé straně vedle schodů je umístěna svislá zvedací plošina Altech o velikosti š. 930 mm a hl. 1450 mm. Nosnost má 400 kg. Ve výši 1080 mm je umístěn zvonek pro přivolání obsluhy. 1.NP – informace (okýnko v. 900 mm bez podjezdu, dveře š. 800 mm) 1.zvýšené NP – správní odbor – matrika, podatelna, osobní doklady, finanční odbor – hlavní pokladna, Czech point sociální odbor 2.NP – odbor dopravy, odbor život. prostředí a stavební úřad obřadní síň 3.NP – vedení města - starosta, místostarosta kancelář tajemníka odbor finanční a školství 4.NP – obecní živnostenský úřad správní odbor odbor správy majetku a výstavby města odbor dopravy
Výtah	Kabina o velikosti – š. 1090 mm x hl. 1360 mm. Dveře samočinně vodorovně posuvné š. 800 mm. Tlačítka výtahu na nástupních místech nejsou označena Braillovým písmem.
WC	přístupné ve zvýšeném 1.NP – závada <u>Kabina oddělení muži</u> - WC kabina š. 1800 mm x hl. 1550 mm. Není madlo u umyvadla. Výška WC mísy je 530 mm. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. <u>Kabina oddělení ženy</u> – WC kabina š. 1640 mm x hl. 1540 mm. Není madlo u umyvadla. Výška WC mísy je 530 mm.

	<p>WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. Vstupní dveře na WC uzamčeny. Není informace o umístění klíče od WC.</p> <p>přístupné ve 3. NP - závada</p> <p>WC kabina š. 1760 mm x hl. 1720 mm. Není madlo u umyvadla. Výška WC mísy je 525 mm.</p> <p>WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. Vstupní dveře na WC uzamčeny. Není informace o umístění klíče od WC. Kabina slouží jako skladiště ventilátorů atd.</p>
<p>Přemapováno</p>	<p>03/2018</p> <p>zpracovala: Irena Čáslavková</p>

Hlavní vstup



Zadní vstup

