

<b>1.</b>	<b>Poliklinika</b>
<b>adresa</b>	Náměstí T.G. Masaryka 29 534 01 Holice
<b>telefon</b>	Stomatologické oddělení 466 920 477 - MUDr. Anna Hubáčková Logopedie 774 321 021, 603 351 689 - Mgr. Světlá Koubková Psychiatrie 777 114 676 - MUDr. Zdeněk Mach Alergologie 603 767 903 - MUDr. Drahomíra Peřinová Rehabilitace 727 807 944 - Lenka Bezdíčková Masáže 775 252 733 - Hana Podolcová Praktický lékař 466 920 343 - MUDr. Karel Holub Obvodní lékař 466 920 475, 737 600 454 - MUDr. Ivana Jansová Domácí hospicová péče 777 296 822 Ortopedie 466 920 117 - MUDr. Ida Vojtíšková Ušní, nosní, krční 737 076 849
<b>e - mail</b>	<a href="mailto:hubackovaholice@seznam.cz">hubackovaholice@seznam.cz</a> <a href="mailto:logoped@centrum.cz">logoped@centrum.cz</a>
<b>web</b>	<a href="http://www.klinicka-logopedie.webnode.cz">www.klinicka-logopedie.webnode.cz</a> <a href="http://www.mudr-ivana-jansova.modernilekar.cz">www.mudr-ivana-jansova.modernilekar.cz</a> <a href="http://www.zubniholice.cz">www.zubniholice.cz</a>
<b>Parkování</b>	Před budovou jsou na parkovišti vyhrazena 2 stání pro ZTP.
<b>Přístup</b>	Po chodníku ze zámkové dlažby.
<b>Vstup</b>	<b>přístupný</b> Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1150 mm. Nad vstupními dveřmi je umístěn akustický majáček.
<b>Interiér</b>	<b>přístupný</b> 1.NP – lékárna (popis viz lékárny) rehabilitace neurologie – samostatný vstup z dvorní části (popis viz zdravotnictví – neurologie) charitativní ošetrovatelská služba domácí hospicová péče masáže 2.NP – kožní oddělení ušní, nosní, krční oddělení ortopedie – MUDr. Ida Vojtíšková ultrazvuk laboratoř obvodní lékař MUDr. Ivana Jansová logopedie – Mgr. Světlá Koubková psychiatrie – MUDr. Zdeněk Mach alergologie – MUDr. Drahomíra Peřinová AT poradna 3.NP – praktický lékař MUDr. Michaela Švorcová MUDr. Karel Holub stomatologické oddělení – MUDr. Anna Hubáčková dentální hygiena zubní technika
<b>Výtah</b>	Kabina o velikosti – š. 1100 mm x hl. 2150 mm.

	<p>Dveře samočinně vodorovně posuvné š. 900 mm. Tlačítka výtahu na nástupních místech nejsou označena Braillovým písmem.</p> <p>Přístup k výtahu v 1.NP je na chodbě po rampě o sklonu 7,6 %, délky 2,02 m, šíře 2,28 m. Ze dvorní části výtah není přístupný (uzavřen).</p>	
WC	<p><b>přístupné v 1.NP – závada</b></p> <p>WC kabina š. 1770 mm x hl. 2200 mm. V délce 1000 mm je šíře kabiny 1340 mm. Není madlo u umyvadla. Výška WC mísy je 530 mm, odsazení WC mísy od zadní stěny je 450 mm. Vzdálenost madel je 780 mm.</p> <p>WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.</p> <p>Přístup k WC v 1.NP je na chodbě po rampě o sklonu 7,6 %, délky 2,02 m, šíře 2,28 m.</p>	
<b>Přemapováno</b>	03/2018	zpracovala: Irena Čáslavková

### Hlavní vstup z náměstí T.G. Masaryka



### Průchod do dvora



### Vstup z dvorní části

