

<b>2. Rentgenové pracoviště</b>	
<b>adresa</b>	Pakackého 1131 534 01 Holice
<b>telefon</b>	466 923 002
<b>e - mail</b>	
<b>web</b>	<a href="http://www.firmy.cz">www.firmy.cz</a>
<b>Parkování</b>	Vzadu za budovou jsou na parkovišti vyhrazena 2 stání pro ZTP.
<b>Přístup</b>	Po chodníku ze zámkové dlažby.
<b>Vstup</b>	<b>přístupný</b> Vstupní dveře jednokřídlé, š. otevír. křídla 900 mm, otvírají se ven.
<b>Interiér</b>	<b>přístupný</b> Za vstupními dveřmi je chodba š. 2280 mm a hl. 1490 mm, ze které je vstup do WC imobilní. Z čekárny je vstup do kabinek. Jedna kabina větších rozměrů, š. 1180 mm a hl. 1680 mm. Dveře š. 950 mm.
<b>WC</b>	<b>přístupné - závada</b> WC kabina š. 1480 mm x hl. 1760 mm. Chybí madlo u umyvadla. Odsazení mísy od zadní stěny je 630 mm. Prostor před mísou k hraně umyvadla je 350 mm. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.
<b>Přemapováno</b>	07/2018   zpracovala: Irena Čáslavková

