

Městský úřad Holice



Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 14903/2013/ŽPSÚ/Se
Č.j.: MUHO/16343/2013
Vyřizuje: Helena Sedláková
oprávněná úřední osoba
Tel.: 466 741 250
E-mail: sedlakova@mestoholice.cz

Holice 19.11.2013

Kontrolní prohlídka stavby - protokol

sepsaný dne 19.11.2013

stavba č.p. 35 náměstí TGM Holice Česká spořitelna Holice

Přítomni:
Stavebník: *Město - OP - Město (Holice - obec)*
MÚ Holice: *Sedláková*
Ostatní: *Bošková - OP*

Kontrolní prohlídka je prováděna na základě žádosti o odstranění překážek České abilympijské asociace, o.s. Pardubice ze dne 7.3.2013 a 22.10.2013. Jedná se o doplnění:

Kontrastní značení pro osoby slabozraké na prosklené vstupní dveře, dveře v zádveři a dveře vstupní do pobočky ze zvýšeného přízemí, doplnění na těchto dveřích chybějící vodorovná madla na straně opačné než jsou závěsy, z těchto dveří odstranit samozavírače (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru PK v rámci požárně bezpečnostního řešení stavby)

Na místě samém bylo zjištěno:

- *vyplnění většiny uvedených požadavků*

Bylo zjištěno:

1. na vstupních dveřích (včetně) - pro naplnění 7. přílohy
viz příl. č. 3 viz. 39A/4009A. d. 3.2 a 1.1.2, 4.2
2. samozavírače sítímou na dveřích, které, se
pracovníci obce, "posílají", v vstupních
dveřích bude umístěn žlutý pružný pás obilový na
levé straně včetně pultového madla
ve výšce 900 mm.

Termín do 30.12.2013

Závěr: Po uzavření termínů své povinnosti
kontrolou na základě TČ 20089

Skončeno, přečteno, podepsáno:

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOLICE**
14