



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Magistrát města Pardubic**  
**Stavební úřad**  
**Ing. Jiří Vopršal**  
**Štrossova 44**  
**530 02 Pardubice**

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic	Č.s. dopu.
Došlo: 30 -10- 2017	Zpracov.
Č.j.: Přij.: 2/0	Ukl. znak 18

Vyřizuje:  
Ing. arch. Petr Horský

Telefon:  
734 392 994

Datum:  
30. 10. 2017

**Věc: Žádost o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb - lékárny**

Vážený pane,

obracíme se na Vás jménem České abilympijské asociace, o.s. se sídlem Sladkovského 2824, Pardubice. Ve Vašem městě jsme provedli mapování bezbariérového užívání budov státních a veřejných institucí.

Při mapování byly v těchto budovách zjištěny odstranitelné závady.

V rámci pravomoci Vám svěřené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 132 odst. 3 písm. e), Vás žádáme ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to:

**Lékárna Dr. Max, Bělehradská 660, Pardubice**

- doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké ve výšce 900mm a ve výšce 1500 mm na vchodové dveře a na celou prosklenou plochu

**Lékárna na Karlovině, Jindřišská 2038, Pardubice**

- odstranit samozavírání na vstupních dveřích (pokud to není požadavek HZS Pardubického kraje), v případě nutnosti setrvání samozavírání, umístit zvonek s piktogramem vozíčkáře u vstupních dveří do výšky 900 mm, nejméně 500 mm od pevné překážky nebo vyměnit samozavírání za samozavírání se zpožděním
- v případě odstranění samozavírání následně doplnit vodorovné madlo na straně zavírání do výšky 800 – 900 mm



**Lékárna - Zdravotnické středisko Dubina, Ludmily Malé 656, Pardubice**

- umístit zvonek s piktogramem vozíčkáře a nápisem lékárna u vstupních dveří do výšky 900 mm, nejméně 500 mm od pevné překážky

**Lékárna ve Svítkově, Kostnická 899, Pardubice**

- umístit zvonek s piktogramem vozíčkáře na levou stranu dveřního rámu do výšky 900 mm


S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 072 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)



Pro bližší informace k odstranění závad:

Ing. arch. Petr Horský  
mapování bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, o. s.

Sladkovského 2824

530 02 Pardubice

**Tel.: +420 734 392 994**

[petr.horsky@caacz.cz](mailto:petr.horsky@caacz.cz)