

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 68282/2017/LAT

Č.j.: MmP 69448/2017

Vyřizuje: Ing. Lucie Látová, tel.: +420466859203

340.00, V/10

Pardubice, dne 1.11.2017



S00BX0170XSV

VÝZVA ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 24.10.2017 podnět České abilympijské asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice k odstranění překážek bezbariérového užívání stavby

Poliklinika EUC, Karla Šípka č.p. 282, Pardubice, Trnová

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 555 v katastrálním území Trnová, spočívajících v:

- výměnění zámku na dveřích bezbariérové toalety na zámek odjistitelný zvenku (v případě nutnosti zamčení toalety je třeba instalovat zámků dva, jeden odjistitelný zvenku)
- doplnění háčku na oděv na bezbariérové toaletě do výšky 1200 mm
- doplnění odpadkový koš bez víka na bezbariérové toaletě

Česká abilympijská asociace, z.s. požádala Stavební úřad, aby v souladu s ustanovením § 132 odst. 3 písm. e) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu provedl kroky vedoucí k odstranění překážek bezbariérového užívání této stavby.

Stavební úřad podle § 134 odst. 2 stavebního zákona

v y z ý v á

vlastníka stavby, kterým je

EUC Real Estate a.s., IČO 02410729, Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4

ke zjednání nápravy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, aby ve lhůtě do

31.12. 2017

provedl na stavbě

Poliklinika EUC, Karla Šípka č.p. 282, Pardubice, Trnová

tyto úpravy:

- výměnu zámku na dveřích bezbariérové toalety na zámek odjistitelný zvenku
- doplnit háček na oděv na bezbariérové toaletě do výšky 1200 mm

- doplnit odpadkový koš bez víka na bezbariérové toaletě

Poučení:

Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým zjedná nápravu nařídí.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ilona Prokúpková
referent stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)
EUC Real Estate a.s., IDDS: 4ka8y9a

na vědomí:
Česká abilympijská asociace, z.s., IDDS: ruijaek

Příloha:

Žádost České abilympijské asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice k odstranění překážek bezbariérového užívání stavby



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Magistrát města Pardubice
Stavební úřad
Ing. Jiří Vopršal
Štrossova 44
530 02 Pardubice



Vyřizuje:
Ing. arch. Petr Horský

Telefon:
734 392 994

Datum:
23. 10. 2017

Věc: Žádost o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb - polikliniky

| | | |
|---------------------------|------------|--------------|
| Statutami města Pardubice | | Císlo dopor. |
| Magistrát města | | 4 |
| Dobro: | Zpracováno | |
| 24-10-2017 | | |
| MmP 69448/2017 | | |
| C.j.: | Okl. zřek. | |
| Pril.: | 2/0 | |

Vážený pane,

Opisováno 1. přílohou
13. 10. 2017
Ing. Jiří Vopršal

obracíme se na Vás jménem České abilympijské asociace, o.s. se sídlem Sladkovského 2824, Pardubice. Ve Vašem městě jsme provedli mapování bezbariérového užívání budov státních a veřejných institucí.

Při mapování byly v těchto budovách zjištěny odstranitelné závady.



V rámci pravomoci Vám svěřené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 132 odst. 3 písm. e), Vás žádáme ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to:

Poliklinika EUC, Karla Šípka 282, Pardubice

- vyměnit zámek na dveřích bezbariérové toalety za zámek odjistitelný zvenku (v případě nutnosti zamčení toalety je třeba instalovat zámky dva, jeden odjistitelný zvenku)
- doplnit háček na oděv na bezbariérové toaletě do výšky 1200 mm
- doplnit odpadkový koš bez víka na bezbariérové toaletě

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

Pro bližší informace k odstranění závad:

Ing. arch. Petr Horský
mapování bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, o. s.

Sladkovského 2824

530 02 Pardubice

Tel.: **+420 734 392 994**

petr.horsky@caacz.cz