



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Magistrát města Pardubic
Stavební úřad
Ing. Jiří Vopršal
Štrossova 44
530 02 Pardubice

Vyřizuje:
Ing. arch. Petr Horský

Telefon:
734 392 994

Datum:
23. 10. 2017

Věc: Žádost o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb - polikliniky

Statutární město Pardubice Magistrát města 4	Číslo dopor. 4
Došlo: 24 -10- 2017	Zpraco- vatel
Č.j.: PRJ:	Ukl. znak

Vážený pane,

obracíme se na Vás jménem České abilympijské asociace, o.s. se sídlem Sladkovského 2824, Pardubice. Ve Vašem městě jsme provedli mapování bezbariérového užívání budov státních a veřejných institucí.

Při mapování byly v těchto budovách zjištěny odstranitelné závady.

V rámci pravomoci Vám svěřené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 132 odst. 3 písm. e), Vás žádáme ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to:

Poliklinika EUC, Karla Šípka 282, Pardubice

- vyměnit zámek na dveřích bezbariérové toalety za zámek odjistitelný zvenku (v případě nutnosti zamčení toalety je třeba instalovat zámků dva, jeden odjistitelný zvenku)
- doplnit háček na oděv na bezbariérové toaletě do výšky 1200 mm
- doplnit odpadkový koš bez víka na bezbariérové toaletě

Poliklinika Vektor, Rokycanova 2798, Pardubice

- doplnit u tlačítek na nástupních místech do výtahu a u tlačítek v kleci výtahu označení Braillovým písmem s parametry standardní sazby
- doplnit háček na oděv na bezbariérové toaletě do výšky 1200 mm v 1., 2., 3., 4. a 6. NP

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 652 www.caacz.cz

Pro bližší informace k odstranění závad:

Ing. arch. Petr Horský
mapování bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, o. s.

Sladkovského 2824

530 02 Pardubice

Tel.: **+420 734 392 994**

petr.horsky@caacz.cz