

13. Air Bank	
adresa	Masarykovo nám. 2799, 530 02, Pardubice
telefon	+420 469 800 123 – infostánek Palác Pardubice +420 469 800 111 – recepce +420 601 377 590 – Air Bank
web	www.palacpardubice.cz – Palác Pardubice www.airbank.cz
mail	info@airbank.cz
Parkování	vyhrazené pro ZTP 26x v podzemních garážích
Vstup	přístupný 5x, od Třídy Míru dveře automaticky ovládané, šířka dveří 2000mm dveře zádveří automaticky ovládané, šířka dveří 2000mm z Masarykova náměstí dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1800mm dveře zádveří automaticky ovládané, šířka dveří 1800mm od Palackého třídy před vstupem je podélný sklon 10% přímo do dveří, práh výšky 10mm, dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1600mm dveře zádveří automaticky ovládané, šířka dveří 1600mm od polikliniky Kolf dveře karuselové, automaticky ovládané, tlačítko na zpomalení rychlosti otáčení pro vozíčkáře a kočárky ve v. 1100 mm od hotelu Labe dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1200mm dveře zádveří otevíravé, šířka křídla 800mm, dveře mají samozavírání a nemají madlo
Interiér	přístupný Air Bank se nachází v 1.NP obchodního domu Palác Pardubice, nejbližší vstupu z Masarykova náměstí. Vstupní dveře s automatickým ovládním – stále otevřené. Stoly (s počítači) jsou v různých výškových úrovních - pro vozíčkáře nepřístupné. V bance je konferenční místnost, kde má imobilní osoba možnost využít počítač k různým bankovním transakcím či informacím. Vstupní dveře o š. 750mm (odemknout dveře může pouze pracovník banky), jednací stůl v. 770mm.
Výtah	přístupný 6x, 2x u vstupu od Třídy Míru (1.PP – 3.NP) kabina výtahu š. 1700mm x hl. 1650mm dveře samočinně vodorovně posuvné š. 900mm, není sedátko



	<p>u vstupu od polikliniky (1.PP - 2.NP) kabina výtahu š. 1700mm x hl. 1600mm dveře samočinně vodorovně posuvné š. 1200mm, není sedátko</p> <p>2x u vstupu od hotelu Labe (1.PP – 1.NP) kabina výtahu š. 2050mm x hl. 1900mm dveře samočinně vodorovně posuvné š. 1400mm</p> <p>do multikina Cinema City (2.NP - 3.NP) kabina výtahu š. 1100mm x hl. 1400mm dveře samočinně vodorovně posuvné š. 900mm, není sedátko</p>	
WC	<p>2x přístupné,</p> <p>v 2. NP u výtahu do multikina WC kabina š. 1600mm x hl. 2450mm, WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání, v kabině je instalován přebalovací pult</p> <p>v 3. NP u kongresového centra WC kabina š. 1580mm x hl. 2400 mm, není odpadkový koš, není háček na oděv, WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání</p> <p>2x přístupné – závada,</p> <p>v 1. NP WC otvírá na dálku elektronicky ostražka OC – Zvonek na ostražku je ve výšce 1150 mm. Vedle dveří je signalizace čekejte/vstupte. V případě problémů se systémem vstupu podávejte písemně podepsané stížnosti na informacích. WC kabina š. 2100mm x hl. 2200 mm (zúžení v prostoru u mísy na š. 1300mm), není odpadkový koš, není zámek odjistitelný zvenku, není háček na oděv, WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání</p> <p>v 2. NP WC otvírá na dálku elektronicky ostražka OC – Zvonek na ostražku je ve výšce 1150 mm. Vedle dveří je signalizace čekejte/vstupte. V případě problémů se systémem vstupu podávejte písemně podepsané stížnosti na informacích. WC kabina š. 2100mm x hl. 2200 mm (zúžení v prostoru u mísy na š. 1330mm), není odpadkový koš, není zámek odjistitelný zvenku, není háček na oděv, WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání</p>	
Přemapováno	7/2017	zpracoval: R. Zamastilová



Palác Pardubice - vstup od Tržiny Míru



Vstup z Masarykova náměstí



Vstup od ulice Palackého



Vstup od Polikliniky Kolf



Vstup od hotelu Labe



Air Bank – Palác Pardubice