

<b>17. Fio banka</b>	
<b>adresa</b>	Masarykovo nám. 1544, Pardubice 530 02
<b>telefon</b>	+420 224 346 845
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:pardubice@fio.cz">pardubice@fio.cz</a>
<b>web</b>	<a href="http://www.fio.cz">www.fio.cz</a>
Patrová budova (1.PP – 7.NP), Fio banka se nachází v 1.NP, ostatní NP komerční prostory.	
<b>Parkování</b>	Obecné, nejbližší vyhrazené stání v Pernerově ul. 3x nebo 26 x v Obchodním centru Paláce Pardubice.
<b>Vstup</b>	Přístupný. Před vstupem schody - vstup do budovy zajištěn rampou. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automatické.
<b>Interiér</b>	Přístupný. Dveře do interiéru banky dvoukřídlé o š. otevíravého křídla 900mm, druhého křídla 500mm (se samozavíráním, bez madla) otevírané dovnitř. Jednací stoly v. 760mm, umožňují podjetí vozíkem.
<b>Rampa</b>	Dvouramenná rampa: 1. rameno – sklon 8,4%, š. 1580mm, délka 3,3m, 2. rameno – sklon 8,4%, š. 1300mm, délka 4,8m. Podesta š. 1400mm x hl. 3,6m. Rampa opatřená po obou stranách madlem ve v. 900mm.
<b>WC</b>	Přístupné – závada (1.NP). Možnost využití bazbariérové WC v 1.NP budovy. WC kabina š. 2200mm x hl. 2100mm. Na dveřích do WC kabiny: chybí madlo, není odjistitelný zámek zvenčí. Ve WC kabině: výška sedátka 510mm, osová vzdálenost madel u WC mísy 780mm, není háček na oděvy. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.
<b>Přemapováno</b>	10/2018   zpracoval: R. Zamastilová



Komerční budova



Vstup do budovy – vpravo rampa