

## 16. Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

<b>adresa</b>	Ostřešanská 25, Nemošice 530 03 Pardubice
<b>telefon</b>	+420 466 049 911
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:svitani@svitani.cz">svitani@svitani.cz</a>
<b>web</b>	<a href="http://www.svitani.cz">www.svitani.cz</a>
<b>Parkování</b>	Obecné – v areálu školy.
<b>Vstup</b>	<b>přístupný – zvonek</b> Před vstupem 3 schody. Přístup ke dveřím po rampě. 1. rameno o sklonu 3,4%, š. 1200mm, dl. 1930mm. Podesta š. 1500mm x hl. 1500mm. 2. rameno o sklonu 7,5%, š. 1200mm, dl. 3,2m. Rampy opatřeny po obou stranách zábradlím. Před vstupem zvonek ve v. 1370mm. Vstupní dveře o š. 936mm (bez samozavírání, s madlem) otevíravé dovnitř. Dveře ze zádveří o š. 950mm (bez samozavírání, s madlem) otevíravé do zádveří.
<b>Interiér</b>	<b>přístupné 1.NP:</b> šatny, třídy, jídelna <b>2.NP (schodolez):</b> třídy Pro přemístění imobilních klientů mezi podlažími slouží schodolez.
<b>Schodiště</b>	Přímé, se zábradlím po jedné straně.
<b>WC</b>	<b>přístupné – závada</b> (v 1.NP) WC kabina š. 1590mm x hl.1730mm. Výška mísy 520mm. Vzdálenost čela mísy a umyvadla 450mm. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.
	Vstup: <b>přístupný - zvonek</b> Interiér: <b>přístupné 1.NP , (2. NP schodolez)</b> WC: <b>přístupné – závada</b>
<b>Mapováno</b>	03/2017



Základní a Praktická škola Svítání + MIREA denní stacionář