

22. Pé e o du-evní zdraví ó st edisko Vým ník, z.s.	
adresa	Lonkova 510, Pardubice 530 09
telefon	+420 466 400 116, +420 734 253 876
e-mail	info@pdz.cz , pdz-vyменik@pdz.cz
web	www.pdz.cz
	1.NP: Komer ní prostory 2.NP: Pé e o du-evní zdraví , Chrán ná dílna HANDICO (viz. popis soc.sluffby) 3.NP: Komer ní prostory
Parkování	Vyhrazené 1 x z boku budovy (p ed budovou Círky bratrské).
Vstup	P ístupný. Vstupní dvouk ídlé dve e o –otevír. k ídla 750mm (se samozavíráním, bez madla, otevírané ven), –. vedlej-ího k ídla 750mm. Dve e ze zádve í dvouk ídlé o –. otevír. k ídla 750mm (bez madla) , otevírané dovnit , –. vedlej-ího k ídla 750mm.
Interiér	P ístupný. Pé e o du-evní zdraví se nachází ve 2.NP. Dve e vedoucí z chodby k chrán né díln dvouk ídlé o –. otevír. k ídla 900mm (bez madla, bez kontrastního zna ení), –. vedlej-ího k ídla 600mm. P ede dve mi je umíst n zvonek ve v. 1200mm (Pé e o du-evní zdraví) , druhý zvonek ve v. 1200mm (Chrán ná dílna HANDICO). Zvonek slouží v p ípad uzam ení dve í, b fín jsou tyto dve e otev ené. Dve e do chrán né dílny o –. 800mm (bez madla).
Výtah	V 1.NP. (1.NP ó 3.NP). Kabina výtahu –. 1100mm x hl. 1400mm. Dve e samo inné vodorovn posuvné o –. 800mm. V kabin výtahu není zrcadlo a sedátko.
WC	P ístupné ó závada (ve 2.NP). Na dve ích do WC kabiny není odjistitelný zámek zven í. WC kabina –. 2500mm x hl. 1700mm. Vý-ka mísy 510mm. Odsazení WC mísy od zadní stny 580mm. Ve WC kabin není há ek na od vy. WC kabina není vybavena signaliza ním systémem nouzového volání. WC uzam ené . Klí e od bezbariérového WC má k dispozici Chrán ná dílna HANDICO - pro pot eby svých zam stnanc .
	Vstup p ístupný. Interiér p ístupný. WC p ístupné ó závada.
Mapováno	9/2017



Vstup do budovy