

3. CEDR Pardubice o.p.s.

adresa	Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
telefon	+420 464 646 372
e-mail	cedr@cedrops.cz
web	www.cedrops.cz
Parkování	Vyhrazené není , pouze obecné ve dvo e areálu z ulice Na Staré po-t .
	1.NP: Terapeutická dílna, Chrán ná dílny 2.NP: Terapeutické dílny
Vstup	1. vstup nep ístupný. P ed vstupem 2 schody. Vstupní dvouk ídlé dve e o -otevívavého k ídla 900mm a - vedlej-ího k ídla 540mm (se samozavíráním, bez madla). 2. vstup p ístupný. P ed vstupem z jedné strany 3 schody opat ené po jedné stran zábradlím ve v. 1100mm se spodní ty í ve v. 560mm a z druhé strany rampa o sklonu 11% , o -í ce 1110mm a délce 4,1m, opat ená po jedné stran zábradlím ve v. 1070mm. Vstupní dvouk ídlé dve e o -otevívavého k ídla 900mm a vedlej-ího o - 700mm (bez samozavírání, s madlem), otevíravé ven. Dve e ze zádve í dvouk ídlé o - otevíravého k ídla 900mm a vedlej-ího o - 600mm (bez samozavírání, s madlem), otevíravé do zádve í.
Interiér	p ístupné 1. NP (2. vstup) V 1. NP se nachází terapeutická dílna a chrán ná dílna. Vstupní dve e do chrán né dílny dvouk ídlé o - obou k ídel 600mm (bez samozavírání, bez madla), otevíravé do chodby. P ístup k terapeutické díln je e-en pevnou rampou o sklonu 12%, o -í ce 1420mm a délce 1970mm. Rampa není opat ena madlem. Rovná plocha p ed vstupem do terapeutické dílny - 1420mm a hl. 920mm. Vstupní dve e dvouk ídlé o - obou k ídel 600mm (bez madla, bez samozavírání), otevíravé do chodby. nep ístupné 2. NP (1. vstup) Ve 2. NP se nachází terapeutické dílny . Vstupní dve e v interiéru jsou p ístupné s dopomocí (dve e dvouk ídlé o - k ídla 600mm).
Schodi-t	Za vstupem p ím schodi-t o - 1400mm opat ené po jedné stran madlem.
WC	p ístupné ó závada WC se nachází v 1. NP - 2. vstup. WC kabina -1950mm x hl. 1410mm. Odsazení mísy od zadní st ny 550mm. Manipula ní prostor vedle mísy - 720mm.
	1.vstup nep ístupný. 2.vstup p ístupný. Interiér p ístupné 1.NP. WC p ístupné ó závada.
Mapováno	12/2016



1.vstup



2.vstup