

5. Lentilka – Integrační školka a rehabilitační centrum Pardubice	
adresa	Prodloužená 278, 530 09 Pardubice 9
telefon	+420 466 009 430, +420 733 724 538
e-mail	belkova@drclentilka.cz
web	www.drclentilka.cz
Parkování	Vyhrazené 3x před areálem pro rodiče dětí umístěných v DRC + vyhrazené 2x pro ZTP v ulici před areálem.
Přístup	1.NP: Integrační školka (popis viz. Pardubice – Mateřské školky a školy) <u>2.NP: Rehabilitační centrum</u>
Vstup	přístupný 1. a 2.vstup Přístup k budově od vyhrazeného stání bez výškových rozdílů. Vstup do areálu brankou. Do budovy vedou 2 vstupy. 1. vstup zepředu budovy - vstupní dveře jednokřídlé o š. 850mm (bez samozavírání, s madlem v. 780mm), otevíravé ven. 2. vstup z boku budovy - dveře jednokřídlé o š. 850mm (bez samozavírání, s madlem v. 700mm), otevíravé dovnitř.
Interiér	přístupný – zvonek Rehabilitační centrum se nachází ve 2.NP a je přístupné výtahem z 1.NP. Dveře vedoucí z chodby k jednotlivým rehabilitacím jsou o š.850mm (se samozavíráním se zajištěním v otevřené poloze, s madlem). Dveře k rehabilitacím o š. 800mm, nejsou zvenčí volně přístupné – nutné zazvonit. Zvonky u dveří ve v. 1120mm.
Výtah	V 1.NP – blíže 2.vstupu. Přístup k výtahu z chodby jednokřídlými dveřmi o š. 850mm (se samozavíráním se zajištěním v otevřené poloze, s madlem). Kabina výtahu š. 1090mm x hl. 1420mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné o š. 800mm. V kabině výtahu není zrcadlo a sedátko.
WC	přístupné - závada (2.NP - chodba) WC kabina š. 1400mm x hl. 1500mm. Prostor před čelem mísy k umyvadlu 400mm. Madlo u umyvadla není. Ve WC kabině signalizační systém nouzového volání v dosahu z WC mísy ve v. 900mm + šňůrka a u dveří ve v. 900mm. přístupné (2.NP interiér rehabilitačního centra) WC kabina š. 1600mm x hl. 1700mm. Ve WC kabině signalizační systém nouzového volání v dosahu z WC mísy ve v. 920mm + šňůrka a u dveří ve v. 920mm. WC kabina v plném rozsahu vybavení.
Přemapováno	07/2019 R. Zamastilová



Vyhrazené stání



Vstupní branka do areálu Lentilky



Budova Dětského rehabilitačního centra (2.NP)
a Integrovaní mateřské školky (1.NP) – vstup zepředu



Vstup do budovy – z boku