

<b>8. St edisko rané pé e v Pardubicích o.p.s.</b>	
<b>adresa</b>	B lehradská 389, 530 09 Pardubice
<b>telefon</b>	+420 466 641 031, 030, 022 , +420 736 512 613 - 616
<b>e-mail</b>	
<b>web</b>	<a href="http://www.ranapece-pce.cz">www.ranapece-pce.cz</a>
<b>Parkování</b>	Obecné stání z boku budovy před vedlejším vstupem nebo ze zadu budovy.
<b>P ístup</b>	<p><b>1.PP: <u>St edisko rané pé e v Pardubicích , o.p.s.</u></b>  St edisko rané pé e poskytuje svým klient m terénní slufbu, pop ípad dopln nou ambulantní formou slufby.</p> <p><b>1.NP: Centrum pro zdravotn postiflené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. AUDIOHELP z.s. poradenské centrum Pardubice pro sluchov postiflené ob any, Opravy a poradenství (prodej baterií a kompenza ních pom cek (popis viz. Sociální slufby))</b>  Pé e o du-evní zdraví (popis viz. Sociální slufby)</p>
<b>Vstup</b>	<p>Hlavní vstup <b>nep ístupný</b>. Před vstupem schodi-t . Schodi-t opat ené zábradlím po obou stranách.</p> <p>Vedlej-í vstup <b>p ístupný ó zvonek</b>. U vstupu zvonek ve v. 1300mm. Vstupní dveuk ídlé dve e o - otevíravého k ídla 900mm a - vedlej-ího k ídla 700mm (bez samozavírání, s madlem), otevíravé ven. Vstupní dve e vedou do prodejny HELP centra (zdravotnické pot eby) ó prodejna pr chozím místem. Dve e z prodejny do St ediska rané pé e dvouk ídlé o - obou k ídel 700mm (bez samozavírání, bez madla), otevíravé do prodejny. Pokud je prodejna otev ená, p ístup je voln p ístupný. V opa ném p ípad je nutné zazvonit.</p>
<b>Interiér</b>	<p><b>P ístupný.</b>  St edisko rané pé e se nachází v jedné vý-kové úrovni v 1.PP. Dve e a pr chody umofl ují projetí vozíkem.</p>
<b>Schodi-t</b>	P ímé, opat ené zábradlím po jedné stran , propojuje 1.PP a 1.NP.
<b>WC</b>	<p><b>P ístupné ó závada.</b>  WC se nachází v 1.PP. WC p edsí - 1907mm x hl. 1237mm, dve e o - 700mm s madlem.  WC kabina - 1433mm x hl.2370mm. Dve e do WC kabiny o - 700mm otevíravé dovnit - v dostate né vzdálenosti od WC mísy. Vý-ka WC mísy 515mm. Manipula ní prostor vedle mísy - 720mm. Ve WC kabin je signaliza ní systém nouzového volání ve spodní úrovni ve v. 180mm a v horní úrovni ve v.1220mm.</p>
	<p>Hlavní vstup <b>nep ístupný</b>. Vedlej-í vstup <b>p ístupný-zvonek</b>.  Interiér <b>p ístupný</b>.  WC <b>p ístupné ó závada</b>.</p>
<b>P emapováno</b>	1/2017



Hlavní vstup do budovy



Vedlejší (bezbariérový) vstup do Střediska rané péče + do prodejny Help centra