



Magistrát města Pardubice  
Stavební odbor  
Pan Ing. Vopršal  
Štrossova 44  
53002 Pardubice

Vyřizuje:	Telefon:	Datum:
-----	-----	-----
Ing. Hladík Jaroslav	466052059 776249107	15.4.2013

Věc: Žádost o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb – ubytování, VČG na území města Pardubic.

Vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit jménem České abilympijské asociace o.s. se sídlem v Pardubicích. Ve městě Pardubice jsme provedli mapování staveb pro ubytování a VČG z pohledu jejich bezbariérové přístupnosti. Na základě tohoto mapování jsme shledali níže uvedené odstranitelné závady.

V souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb., § 132, odst. 3, písm. e), žádáme ve veřejném zájmu o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb a to:

Hotel Zlatá Štika – Štrossova 127

- 1) Dát informaci o bezbariérovém vstupu s piktogramem vozičkáře u hlavního vchodu
- 2) Zprovoznit a označit zvonek u bočního vchodu do hotelu, je jen tel.číslo
- 3) Dát madlo na vchod. dveře u bočního vchodu(Štrossova ul.)
- 4) Dát informaci v chodbě, kde se nachází recepce.
- 5) Vyměnit zámek u dveří WC(chodba) pro imobilní za odjistitelný zvenku.
- 6) Dát madlo u dveří WC(chodba) a háček na oděv.
- 7) Opravit poklop u WC(chodba) mísy sklápí se samovolně.
- 8) Doplnit u výtahu označení Braillovým písmem.
- 9) Dát madla u dveří přístupných pokojů a dveří u koupelny



Penzion Šenk Chrudimská 1315

- 1) Doplnit na dámském WC(vozíčkáři) v restauraci(recepce)háček na oděvy do výšky 1200 mm.
- 2) Dát madlo na dveře u předsíňky - vchod z restaurace na dámské WC.  
Doplnit u výtahu označení Braillovým písmem.

Penzion Austria Smilova 312

- 1) Vyměnit zámek u dveří WC pro imobilní za odjistitelný zvenku v restauraci.
- 2) Dát madlo u dveří WC, háček na oděv v restauraci.

Penzion Birdie Hlaváčova 392

- 1) Dát madlo u dveří WC a háček na oděv .

Penzion Signál J.Janáčka 709

- 1) Doplnit madlo na vchodové dveře u restaurace
- 2) Dát madlo u dveří WC, háček na oděv v restauraci.
- 3) Doplnit madlo u dveří bezbariérového pokoje

Penzion Na Krétě Tolárova 243

- 1) Doplnit madlo na dveře u pokoje
- 2) Dát sklopná madla WC
- 3) Dát sklopné sedátko do sprchy a madlo

Hotel Labe Masarykovo nám.2633

- 1) Vyměnit zámek u dveří WC pro imobilní v chodbě u restaurace(INP) za odjistitelný zvenku
- 2) Dát levé sklopné madlo na WC.



Pension-Atrium,kavárna, Smilova 343

- 1) Dát zvonek s piktogramem vozíčkáře ke vchodu do kavárny z ulice max.do výšky1200mm
- 2) Vyměnit zámek u dveří WC pro imobilní v chodbě u restaurace za odjistitelný zvenku
- 3) Dát sklopné madlo vedle WC.mísy
- 4) Doplnit madlo na dveře u WC

VČG U Jonáše Pěrnštýnské nám. 50

- 1) Dát piktogram vozíčkáře ke zvonku u hlavního vchodu a informaci o bezbariérovém vchodu.
- 2) Označit bezbariérový zadní vchod z ul. Na Třísele.
- 3) Dát dřevěný nájezd, nebo přenosnou, zasouvací, nájezdovou rampu U3, nosnost 250 kg, dodavatel([sivak@sivak.cz](mailto:sivak@sivak.cz)) Hradec Králové v II.NP. ve výstavní místnosti za schodišťovou plošinou – v místnosti je jeden schod

Výše uvedené závady bezbariérového užívání a jejich odstranění lze konzultovat v našem konzultačním středisku bezbariérovosti. Kontaktovat nás můžete na adrese:

Česká abilympijská asociace,o.s.  
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti,  
Hladík Jaroslav, Sladkovského 2824, 53002 Pardubice  
e-mail:[jaroslav.hladik@caacz.cz](mailto:jaroslav.hladik@caacz.cz)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel: 466 052 052 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

Hladík Jaroslav  
konzultant bezbariérovosti