



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

| | |
|---|--------------------|
| Statutární město Pardubice Magistrát města | Číslo dopor. 10 |
| Došlo: 25 -09- 2017 | Zpracovatel |
| Č.j.: Přij.: 2/0 | Ukl. znak HJ |

Magistrát města Pardubic -
Stavební úřad

Ing. Jiří Vopršal
Štrossova 44
530 02 Pardubice

Vyřizuje:
Ing. arch. Petr Horský

Telefon:
734 392 994

Datum:
20. 9. 2017

Věc: Opakovaná žádost o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb – Divadlo 29

Vážený pane,

kontrolní prohlídkou v říjnu roku 2016 a srpnu roku 2017 bylo zjištěno, že na základě naší žádosti z 15. 12. 2014 byly odstraněny pouze některé odstranitelné překážky bezbariérového užívání staveb v ní uvedené.

Proto v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 132 odst. 3 písm. e), opakovaně žádáme ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to:

Divadlo 29, Svaté Anežky České 29, Pardubice

- vyměnit zámek na dveřích bezbariérové toalety za zámek odjistitelný zvenku (v případě nutnosti zamčení toalety je třeba instalovat zámků dva, jeden odjistitelný zvenku)
- odstranit samozavírání na dveřích bezbariérové toalety (pokud to není požadavek HZS Pardubického kraje)
- následně doplnit vodorovné madlo na dveřích bezbariérové toalety na straně zavírání do výšky 800 – 900 mm
- nepoužívat bezbariérovou toaletu jako skladiště (viz příloha (fotografie))
- doplnit držák toaletního papíru na stěnu v dosahu ze záchodové mísy

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: +420 052 052 www.caacz.cz

Pro bližší informace k odstranění závad:

Ing. arch. Petr Horský
mapování bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, o. s.

Sladkovského 2824

530 02 Pardubice

Tel.: **+420 734 392 994**

petr.horsky@caacz.cz

Příloha (fotografie)

