





<b>8. Ubytovna Hůrka</b>	
<b>adresa</b>	Bílé předměstí 1039 530 02 Pardubice
<b>telefon</b>	466 263 549, 606 626 408
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:recepce@hotel-hurka.cz">recepce@hotel-hurka.cz</a>
<b>web</b>	<a href="http://www.hotelhurka.cz">www.hotelhurka.cz</a>
<b>Parkování</b>	Vedle budovy jsou vyhrazená 2 parkovací místa pro ZTP.
<b>Přístup</b>	Po komunikaci a chodníku z ulice Hůrka.
<b>Vstup</b>	<p><b>Hlavní vstup nepřístupný</b> Před vchodovými dveřmi je 9 schodů v. á 150 mm. Vstupní dveře jednokřídlé š. otevíravého křídla 870 mm. Je nutné zavolat na recepci a požádat o otevření dveří bočního vstupu.</p> <p><b>Boční vstup přístupný s dopomocí – nebezpečné</b> (pouze se silným doprovodem nebo na elektrickém vozíku) Ke vstupním dveřím vede pevná dvouramenná rampa. Délka 1. ramene 3 m a š. 1300 mm o sklonu 23,5%. Délka 2. ramene 2,70 m a š. 1300 mm o sklonu 25%. Vstupní dvoukřídlé dveře, otevírají se ven, průjezdová š. hlavního křídla 920 mm, jsou uzamčené. Je nutné zavolat na recepci a požádat o otevření dveří bočního vstupu.</p>
<b>Interiér</b>	<p><b>přístupný v 1. NP</b> 1.NP - pokoje 4 x bezbariérový pokoj <b>nepřístupné – 2.NP , 3. NP</b></p>
<b>Bezbariérový pokoj – dvoupokojový č. 109</b> 	<p><b>přístupný s dopomocí v 1.NP</b> <b>předsíň</b> š.2600 mm a hl. 2400 mm, vstupní dveře š. 800 mm bez madla</p> <p><b>pokoj čtvlůžkový</b> manipulační prostor u jednoho lůžka š.1500 mm, výška lůžka 500 mm, klička u okna ve výšce 1400 mm.</p> <p><b>pokoj dvoulůžkový</b> manipulační prostor u jednoho lůžka š.1500 mm, výška lůžka 500 mm, klička u okna ve výšce 1400 mm.</p> <p><b>kuchyňská linka bez podjezdu</b> pod pracovní desku výšky 820 mm a šířky 950 mm.</p>
<b>Hygienická buňka v BB pokoji</b> 	<p><b>nepřístupná</b> Dveře jednokřídlé š. 600 mm bez madla. Hygienická buňka š. 2600 mm a hl. 2400 mm. Sprchovací plocha š. 820 mm x hl. 800 mm, sokl v. 260 mm. Není vybavena sedátkem a madly. Není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. Není zámek odjistitelný zvenčí.</p>

<p><b>Bezbariérový pokoj – dvoupokojový č.103</b></p> 	<p><b>přístupný s dopomocí v 1.NP</b> <b><u>předsín</u></b> š.2600 mm a hl. 2400 mm, vstupní dveře š. 800 mm bez madla <b><u>pokoj čtyřlůžkový</u></b> manipulační prostor u jednoho lůžka š.1500 mm, výška lůžka 500 mm, klička u okna ve výšce 1400 mm. <b><u>pokoj dvoulůžkový</u></b> manipulační prostor u jednoho lůžka š.1500 mm, výška lůžka 500 mm, klička u okna ve výšce 1400 mm. <b><u>kuchyňská linka bez podjezdu</u></b> pod pracovní desku výšky 820 mm a šířky 950 mm.</p>
<p><b>Hygienická buňka v BB pokoji</b></p> 	<p><b><u>nepřístupná</u></b> Dveře jednokřídlé š. 600 mm bez madla. Hygienická buňka š. 2600 mm a hl. 2400 mm. Sprchovací plocha š. 820 mm x. hl. 800 mm, sokl v.260 mm. Není vybavena sedátkem a madly. Není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. Není zámek odjistitelný zvenčí.</p>
<p><b>Výtah</b></p>	<p>není</p>
<p><b>Schodiště</b></p>	<p>Přímé s madlem po jedné straně.</p>
<p><b>WC bezbariérové</b></p>	<p>samostatné v 1.NP – klíč umístěn na recepci <a href="http://www.caaos.cz/data/pristupnost/pardubice/R.17.pdf">http://www.caaos.cz/data/pristupnost/pardubice/R.17.pdf</a></p>
<p><b>Přemapováno</b></p>	<p>01/2020 zpracoval: Hana Zemanová</p>

## Hlavní vstup



**Boční vstup**



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

