

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 1207/2016/Pa

Č.j.: MmP 1375/2016

Vyřizuje: Paulišová, tel. +420466859179

oprávněná úřední osoba

340.00, V/10

Pardubice, dne 7.1.2016



S00BX00XRDAR

VÝZVA ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 14.12.2015 podnět

**České abilympijské asociace, o.s., Sladkovského č.p. 2824, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, konzultačního a poradenského střediska bezbariérovosti, Pl. B. Kohouta 914,
53301 Vysoké Mýto**

v souladu § 132 odst.3 písm.e) stavebního zákona k odstranění překážek bezbariérového užívání stavby

budovy Kooperativy pojišťovny, a.s., třída Míru 94, Pardubice

na pozemku st. 9515 v katastrálním území Pardubice,

spočívajících v:

1. doplnění kontrastního značení vstupních prosklených dveří
2. u vstupních dveří d prostoru pojišťovny odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo, v opačném případě vhodně umístit před tyto dveře zvonek s piktogramem (do výšky max.1200 mm a 500 mm od pevné překážky) pro přivolání dopomoci.

Stavební úřad podle § 134 odst. 2 stavebního zákona

v y z ý v á

vlastníka stavby, kterým je

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha -
Karlín**

ke zjednání nápravy ve lhůtě do

8.3.2016

na stavbě

budovy Kooperativy pojišťovny, a.s., třída Míru 94, Pardubice

na pozemku st. 9515 v katastrálním území Pardubice,

doplnit:

1. doplnění kontrastního značení vstupních prosklených dveří
2. u vstupních dveří d prostoru pojišťovny odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo, v opačném případě vhodně umístit před tyto

dveře zvonek s piktogramem (do výšky max.1200 mm a 500 mm od pevné překážky) pro přivolání dopomoci.

Stavební úřad za účelem zjištění odstranění výše uvedených závad provede dne 8.3.2016 v 9:45 hodin souladu s ustanovením § 133 stavebního zákona kontrolní prohlídku.

Sdělte, prosím, obratem stavebnímu úřadu jméno a kontakt na osobu v předmětné věci oprávněnou k jednání se stavebním úřadem.

Poučení:

Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým zjednáání nápravy nařídí. Při provádění stavby může rozhodnout o přerušení prací a stanovit podmínky pro jejich pokračování.

„otisk úředního razítka“

Markéta Paulišová
referent stavebního úřadu

Obdrží:

(dodejky):

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IDDS: n6tetn3

na vědomí:

Česká abilympijská asociace, o.s., IDDS: ruijaek (*vyřizuje konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti Pl.B.Kohouta 914, Vysoké Mýto - p. Romana Zamastilová*)