

# MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 76384/2015/Pa

Č.j.: MmP 1288/2016

Pardubice, dne 7.1.2016

Vyřizuje: Paulišová, tel. +420466859179

oprávněná úřední osoba

340.00, V/10



S00BX00XR550

## VÝZVA ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 14.12.2015 podnět

**České abilympijské asociace, o.s., Sladkovského č.p. 2824, Zelené Předměstí, 530 02  
Pardubice, konzultačního a poradenského střediska bezbariérovosti, Pl. B. Kohouta 914,  
53301 Vysoké Mýto**

v souladu § 132 odst.3 písm.e) stavebního zákona k odstranění překážek bezbariérového užívání stavby

**budovy České spořitelny, a.s., tř. Míru 72, Pardubice**

na pozemku st. 375/2 v katastrálním území Pardubice,

spočívajících v:

1. u dveří ze zádveří do prostoru spořitelny odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo, v opačném případě vhodně umístit zvonek s piktogramem (do výšky max. 1200 mm a 500 mm od pevné překážky) pro přivolání dopomoci;
2. tlačítka výtahu opatřit Braillovými znaky.

Stavební úřad podle § 134 odst. 2 stavebního zákona

**v y z ý v á**

vlastníka stavby, kterým je

**Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha – Krč**

ke zjednání nápravy v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve lhůtě do

**8.3.2016**

na stavbě

**budovy České spořitelny, a.s., tř. Míru 72, Pardubice**

na pozemku st. 375/2 v katastrálním území Pardubice,

doplnit:

1. u dveří ze zádveří do prostoru spořitelny odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo, v opačném případě vhodně umístit zvonek s piktogramem (do výšky max. 1200 mm a 500 mm od pevné překážky) pro přivolání dopomoci;
2. tlačítka výtahu opatřit Braillovými znaky.

**Stavební úřad za účelem zjištění odstranění výše uvedených závad provede dne 8.3.2016 v 9:00 hodin souladu s ustanovením § 133 stavebního zákona kontrolní prohlídku.**

**Sdělte, prosím, obratem stavebnímu úřadu jméno a kontakt na osobu v předmětné věci oprávněnou k jednání se stavebním úřadem.**

**Poučení:**

Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým zjednáání nápravy nařídí. Při provádění stavby může rozhodnout o přerušení prací a stanovit podmínky pro jejich pokračování.

„otisk úředního razítka“

Markéta Paulišová  
referent stavebního úřadu

**Obdrží:**

(dodejky):

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

na vědomí:

Česká abilympijská asociace, o.s., IDDS: ruijaek (*vyřizuje konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti Pl.B.Kohouta 914, Vysoké Mýto - p. Romana Zamastilová*)