



ČESKÁ
ASOCIACE
ARCHITEKTŮ

Státní úřední úřad Město Pardubice	
22.10.2013	
2/0	

Magistrát města Pardubice
Stavební odbor
Pan Ing. Vopršal
Štrossova 44
53002 Pardubice

Vyřizuje:	Telefon:	Datum:
Hladík Jaroslav	466052059 776249107	22.10.2013

Věc: : Opakovaná žádost o odstranění závad

Vážený pane,

kontrolní prohlídkou v měsíci září a říjnu 2013 bylo zjištěno, že na základě žádosti z 15.4.2013, byly provedeny pouze některé odstranitelné překážky bezbariérového užívání staveb v ní uvedené

Proto v souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb., § 132 odst. 3 písm. e), žádáme ve veřejném zájmu o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb a to:

Hotel Zlatá Štika – Štrossova 127

- 1) Vyměnit zámek u dveří WC(chodba I.NP) pro imobilní za odjistitelný zvenku.
- 2) Doplnit u výtahu označení Braillovým písmem.

Penzion Šenk Chrudimská 1315

- 1) Dát madlo na dveře zevnitř u předsínky - vchod z restaurace na dámské WC.

Penzion Signál J.Janáčka 709

- 1) Doplnit madlo na vchodové dveře u restaurace
- 2) Dát madlo u dveří WC, háček na oděv na WC (restaurace)



ČESKÁ

Abilympijská asociace, o.s.

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Pension-Atrium,kavárna, Smilova 343

- 1) Vyměnit zámek u dveří WC pro imobilní v chodbě u restaurace za odjistitelný zvenku
- 3) Dát sklopné madlo vedle WC mísy
- 1) Doplnit madlo na dveře u WC

Výše uvedené závady bezbariérového užívání a jejich odstranění lze konzultovat v našem konzultačním středisku bezbariérovosti. Kontaktovat nás můžete na adrese:

Česká abilympijská asociace, o.s.
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti,
Hladík Jaroslav, Sladkovského 2824, 53002 Pardubice
e-mail: jaroslav.hladik@caacz.cz

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 53002 Pardubice
iČ: 67369123, IČV: 263156
Tel: 465 61 21 44, www.caacz.cz

Ing. Hladík Jaroslav
konzultant bezbariérovosti