

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 61275/2017/LAT

Č.j.: MmP 64183/2017

Vyřizuje: Ing. Lucie Látová, tel.: +420466859203

Pardubice, dne 10.10.2017

340.00, V/10



S00BX016PWZJ

VÝZVA ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 25.9.2017 podnět

České abilympijské asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

k odstranění překážek bezbariérového užívání stavby

Divadlo 29, Svaté Anežky České č.p. 29, Pardubice I., Pardubice-Staré Město

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 166/1 v katastrálním území Pardubice, spočívajících v:

- vyměnění zámku na dveřích bezbariérové toalety na zámek odjistitelný zvenku (v případě nutnosti zamčení toalety je třeba instalovat zámky dva, jeden odjistitelný zvenku)
- odstranit samozavírání na dveřích bezbariérové toalety
- následně doplnit vodorovné madlo na dveřích bezbariérové toalety na straně zavírání do výšky 800 - 900mm
- nepoužívat bezbariérovou toaletu jako skladiště
- doplnit držák toaletního papíru na stěnu v dosahu ze záchodové mísy

Česká abilympijská asociace tímto požádala Stavební úřad, aby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu § 132 odst. 3 písm. e) provedl kroky vedoucí k odstranění překážek bezbariérového užívání stavby. Stavební úřad proto provedl dne 10.10.2017 kontrolní prohlídku na místě stavby a potvrdil, že překážky bezbariérového užívání stavby zjištěné Českou abilympijskou asociací odpovídají skutečnému stavu a jsou oprávněné.

Stavební úřad podle § 134 odst. 2 stavebního zákona

v y z ý v á

vlastníka stavby, kterým je

Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru č.p. 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

ke zjednání nápravy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve lhůtě do

30.11.2017

na stavbě

Divadlo 29, Svaté Anežky České č.p. 29, Pardubice I., Pardubice-Staré Město

provést:

- výměnu zámku na dveřích bezbariérové toalety na zámeček odjistitelný zvenku
- odstranění samozavírání na dveřích bezbariérové toalety
- následně doplnit vodorovné madlo se zaoblenými rohy na dveřích bezbariérové toalety na straně zavírání do výšky 800 - 900mm
- nepoužívat bezbariérovou toaletu jako skladiště
- doplnění držáku toaletního papíru na stěnu v dosahu ze záchodové mísy (ve výšce 600 – 700 mm nad podlahou)

Stavební úřad provede v souladu s ust. § 133 stavebního zákona za účelem zjištění odstraněných závad kontrolní prohlídku na místě stavby.

Poučení:

Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým zjednáání nápravy nařídí. Při provádění stavby může rozhodnout o přerušení prací a stanovit podmínky pro jejich pokračování.

Ing. Kateřina Skladanová
referent stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Rozvojový fond Pardubice a.s., IDDS: swie6wu

sídlo: třída Míru č.p. 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Na vědomí

Česká abilympijská asociace, o.s., IDDS: ruijaek

sídlo: Sladkovského č.p. 2824, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2