

8. Městský atletický stadion	
adresa	Československé Armády 2515, 530 02 Pardubice
telefon	466 304 881
	Na stadionu sídlí dva sportovní kluby.
web	www.atletika-pardubice.cz – klub Hvězda Pardubice, z.s. www.atletikabb.cz – klub Atletika Bez Bariér, z.s.
Parkování	není vyhrazené pro ZTP, parkování pouze obecné
Přístup	Diváci – bezbariérový Sportovci - na přístupu podélný sklon 10,4% délky 1900mm, před vstupem rovná plocha hl.1000mm š.2500mm
Vstup	Diváci – přístupný, do areálu, na obou stranách tribuny, 2x branka dvoukřídlá, křídlo šířky 1200mm Sportovci - přístupný, uprostřed tribuny, dveře dvoukřídlé, šířka hlavního křídla 820mm, dveře mají samozavírání, chybí kontrastní značení
Interiér	Diváci – nepřístupný, na tribunu vede schodiště, sportovní akce lze sledovat z prostoru u přístupových branek po obou stranách tribuny Sportovci - přístupný, šatny, kanceláře, sklady, bezbariérové WC, bezbariérová sprcha Diváci + Sportovci - přístupný, okénko s občerstvením výšky 900mm, přístupné vstupem pro sportovce uprostřed tribuny
Sportovní plocha- atletický ovál, jednotlivá odhodiště	přístupná s dopomocí – nebezpečné na sportovní plochu je přístup souběžně po dvou rampách rampa vedoucí od šaten uprostřed tribuny je jednoramenná, sklon je různý v jejích dvou částech, první část délky 3m o sklonu 31% š.0,9m, druhá část délky 4,5m o sklonu 14% š. 2,5m rampa na levé straně tribuny je délky 7,5m o sklonu 20% š. 1,6m
WC	Diváci + Sportovci - přístupné - závada, v interiéru tribuny přístupné vstupem pro sportovce uprostřed tribuny, WC kabina š.1420mm x hl.1450mm, WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. Není zámek odjistitelný zvenčí. Není madlo u umyvadla.
Sprcha	přístupná - závada, v jedné z šaten, sprcha š. 1400mm x hl. 2130mm Kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. Sprcha je vybavena sedátkem a dvojicí svislých madel, výška sedátka 560mm
Přemapováno	4/2018 zpracoval: P. Horský

Vstup pro diváky:



Vstup pro sportovce:

