

## 10. Městský obvod Pardubice III- Dubina

Adresa: J. Zajíce 983  
530 12 Pardubice

Telefon: +420 466 799 131

Web: <http://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-iii-dubina-drazka/>  
<http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odborny-magistratu/podatelna@umo3.mmp.cz>

e-mail: [podatelna@umo3.mmp.cz](mailto:podatelna@umo3.mmp.cz)

Městský obvod III. se nachází ve 2.NP budovy.

2.NP: Starosta MO, Tajemník MO, Zasedací místnost veřejný internet ,Odbor dopravy a životního prostředí, Odbor ekonomický a vnitřních věcí, Úsek ekonomický, Úsek vnitřních věcí, Úsek přestupků, Podatelna, Pokladna

**Parkování:** Vyhrazené 1 x cca 30m vedle budovy ze strany přístupu po rampě.

**Přístup:** K hlavnímu vstupu v1.NP a ke vstupu ve 2.NP od vyhrazeného stání – nájezd na chodník o sklonu 18%, délky 1m. Přístup k rampě – pochozí komunikace o sklonu 8% , délky 6m. Pro přístup do 2.NP po rampě je zapotřebí dopomoci druhé osoby.

**Vstup:** **přístupný s dopomocí - zvonek**  
Vstupní dveře o š. 800mm (se samozavíráním, s madlem) otevíravé dovnitř. Před vstupem zvonek ve v. 1200mm.

**Interiér:** **přístupný**  
Kanceláře městského obvodu III. se nachází v 2.NP budovy.

**Schodiště:** Venkovní přímé schodiště se zábradlím do 2.NP.

**Rampa:** 3 ramenná rampa:  
1.rameno – sklon 12,5%, délka 17m, podesta š. 3,5m x hl. 3,6m  
2.rameno – sklon 11%, délka 8,8m, podesta š. 3,6m x hl. 17m  
3.rameno – sklon 9,6%, délka 9m  
Šířka rampy 3,7m. Rampa opatřena po obou stranách madly v. 1100mm.

**WC:** **přístupné - závada ( 2.NP)**  
WC kabina š. 1600mm x hl. 1550mm. Ve WC kabině výška mísy 520mm, odsazení WC mísy od zadní stěny 550mm. Ve WC kabině není signalizační systém nouzového volání.

Vstup **přístupný s dopomocí -zvonek.**

Interiér **přístupný.**

WC **přístupné - závada .**



Vstup do budovy (ve 2.NP)



Přístupová rampa