

<b>24. Okresní soud Pardubice</b>	
<b>adresa</b>	Na Tísle 118, Pardubice 530 95
<b>telefon</b>	+420 466 750 111
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:podatelna@osoud.pce.justice.cz">podatelna@osoud.pce.justice.cz</a>
<b>web</b>	<a href="http://www.portal.justice.cz">www.portal.justice.cz</a>
<b>Parkování</b>	3 vyhrazená parkovací místa před budovou.
<b>Přístup</b>	Od vyhrazeného parkovacího stání přístup na chodník (před budovu) – en nájezdovou rampou (– 1190mm, dl. 1830mm, sklon 7 - 8%).
<b>Vstup</b>	<b>Přístupný s pomocí zvonek.</b> Před vstupem 2 schody o 1. schod před dveřmi, 2. schod ve dveřích na vstupu. K překonání výškového rozdílu mezi pochozí plochou před vstupem a budovou slouží mobilní rampa. U vstupu zvonek ve v. 1100mm pro povolání pracovníka soudu (justiční strážník), který rampu položí na schody a pomůže imobilnímu klientovi při vjetí do budovy. Vstupní dveře dvoukřídlé o – otevíravého křídla 900mm. Za vstupními dveřmi schody. Výškový rozdíl do zvýšeného 1.NP – en svislou plošinou. Za vstupem bezpečnostní rám a turniket (– pro jezdce 1030mm). Za vstupem nad schodama vestibul.
<b>Interiér</b>	<b>Přístupné 1.NP (plošina).</b> <b>V levé části budovy Okresní soud,</b> v pravé části budovy Krajský soud (pobočka v Pardubicích). Vstup z vestibulu do části budovy Okresního soudu o vstupní dvoukřídlé dveře o – otevíravého křídla 800mm. <b>1.NP:</b> Jednací síň, Podatelna, Oddělení výkonu rozhodnutí, Oddělení dědké, Oddělení podmíněného propuštění, Pokladna, Správa budovy Podatelna o výška pultu 920mm, Pokladna o dveře o – 1000mm, výška pultu 1150mm. Jednání s imobilním klientem probíhá v přístupném 1.NP o zajistí u vstupu justiční strážník. <b>2.NP:</b> Jednací síň, Předseda soudu, Místopředseda soudu (pro věci občanskoprávní), ředitel správy soudu, Dozorčí úředník, Vymáhající úředníci, Oddělení opatrovnické, Oddělení platebních rozkazů, Trestní oddělení <b>3.NP:</b> Jednací síň, Místopředseda soudu (pro věci občanskoprávní), Občanskoprávní oddělení, Přijímání žalob o informace, Přijímání stížností
<b>Plošina</b>	Překonává výškový rozdíl od vstupu (5 schodů) do zvýšeného 1.NP. Plošina – 1090 x hl. 1400mm. Nosnost 400kg. Plošina je samoobslužná, při pohybu plošiny je nutné drfet ovládací tlačítko.
<b>Schodiště</b>	Přímé, s madlem po obou stranách.
<b>WC</b>	<b>Přístupné o závada.</b> Bezbariérové WC se nachází v 1.NP. WC Kabina – 1970mm x hl. 1770mm. Ve WC kabině není madlo u umyvadla a signalizační systém nouzového volání není.
<b>Přemapováno</b>	05/2017



Vstup do budovy