

3. Magistrát města Pardubic

Adresa: Trossova 44
530 21 Pardubice

Telefon: +420 466 859 111

Web: www.pardubice.eu
<http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/>

- 1.NP: Odbor hlavního architekta
- 2.NP: Odbor informačních technologií, Odbor hlavního architekta
- 3.NP: Stavební úřad
- 4.NP: Odbor životního prostředí, Kancelář tajemníka (Odd. kontroly)
- 5.NP: Nadace pro rozvoj města Pardubice

Parkování: Vyhrazené 1 x v Sezemické ul. (ze Sezemické ul. - vedlejší bezbariérový vstup).

Vstup: Nad vstupními dveřmi je akustický orientační majáček. U hlavního vstupu je odkaz na vedlejší bezbariérový vstup z dvora (Sezemická ul.). Hlavní vstup **nepřístupný**. Před vstupem 1 schod v.100mm. Vstupní dvoukřídlé dveře o – křídlu 700mm otevíravé dovnitř (se samozavíráním). Za vstupem schodiště (5 schodů) s madlem po jedné straně. Na schodech lifty (velký sklon-**nebezpečné**). Dveře ze zádveří (nad schodištěm) dvoukřídlé o –otev. křídlu 900mm, – vedlejšího křídlu 500mm otevíravé do zádveří. Vedlejší vstup **přístupný a výtah** (Sezemická ul.). Vstup do budovy je z dvora zajištěn výtahem.

Interiér: **přístupný (1.NP a 4.NP), 5.NP nepřístupné**
Informační kiosek s dotykovou obrazovkou ve v. 1400mm - v zádveří nad schodištěm v 1. NP.

Výtah: Kabina výtahu –1000mm x hl. 2000mm. Dveře samostatné vodorovně posuvné o – 800mm. V kabině výtahu není sedátko.

WC: **přístupné a závada** (v 1.NP)
WC kabina – 1900mm x hl.1950mm. Výška mísy 510mm, osová vzdálenost madel 800mm. Ve WC kabině signalizační systém nouzového volání v horní úrovni ve v. 900mm, ve spodní úrovni 150mm (–návěs) nad podlahou.

Hlavní vstup **nepřístupný**, vedlejší vstup **přístupný - výtah** (ze dvora).

Interiér **přístupný 1.NP - 4.NP, nepřístupné 5.NP**.

WC **přístupné - závada**.



Hlavní vstup o Trnava 44



Vedlejší vstup o Sezemická ul. (vstup do dvora)



Výtah (ze dvora)