

| 7. Odbory MmP ó- Krajský ú ad (budova B) | |
|---|--|
| adresa | nám. Republiky .p.12, Pardubice |
| telefon | +420 466 859 111 |
| e-mail | posta@mmp.cz |
| Web | http://www.pardubice.eu http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/ |
| Parkování | Obecné ó ve dvo e Krajského ú adu (budova B). |
| Vstup | <p>Hlavní vstup z nám. Republiky .p. 12(budovaB) <u>nep ístupný</u> . Nad osou hlavních vstupních dve í je umíst n akustický orienta ní majá ek. P ed vstupem umíst n piktogram ozna ující bezbariérový vstup. P ed vstupem není informace se sm rovým zna ením k bezbariérovému vstupu z Jahnovy ulice. P ed vstupem 2 schody, opat ené rampami. Ob rampy o – 1100mm, dl. 1160mm, sklonu 10,5%. Za vstupem schody (6x), vý-kový rozdíl do zvý-eného 1.NP e-en d ev nou rampou. Rampa o – 1120mm, dl. 4,3m, sklonu 19% - nebezpe né (velký sklon), po stranách bez zaji-t ní proti sjetí. Nad rampou a nad schody dvouk ídlé dve e o – otevíravého k ídla 800mm ó stále otev ené.</p> <p><u>Vedlej-í vstup p ístupný - bezbariérový vstup z Jahnovy ulice .p. 127(budova B) .</u> Vstup do budovy v úrovni pochozí plochy.Vstupní dve e dvouk ídlé s automatickým ovládáním, otevíravé ven. Tř ka vstupu 1280mm. Za vstupem schody (10x), vý-kový rozdíl do zvý-eného 1.NP e-en svislou plo-inou.</p> |
| Interiér | <p><u>P ístupný.</u> <u>Odbory Magistrátu m sta Parubic sídlí v budov B v 1.NP, 2.NP a 4.NP.</u></p> <p>1.NP: <u>Kancelá tajemníka</u> (Odd. hospodá ské správy ó úsek provozní, Odd. spisové sluffby, Informace, Podatelna, Pokladna), <u>Odbor správních agend</u> (Odd lení ob anských pr kaz , cestovních doklad a evidence obyvatel, Odd lení matriky) , <u>Odbor dopravy</u> (Odd. dopravn správních agend ó idi ské pr kaz y, bodový systém, zku-ební komisa i),</p> <p>2.NP: <u>Odbor správních agend</u> (Odd. p estupk , úsek památkové pé e. Odbor ekonomický (Odd. daní a da ových pohledávek), Odbor dopravy (Odd. speciálního stavebního ú adu a dopravy),</p> <p>4.NP: Kancelá primátora (odd. krizového ízení)</p> <p>V budov KÚ C ó Czech Point (na adrese nám. Komenského 120) ó <u>Odbor správních agend</u> (Odd. matriky) ó viz. popis budovy Krajského ú adu (budova C).</p> <p>V 1.NP <u>Podatelna</u> ó dve e o – 950mm (bez samozavírání, bez madla), pult bez sníflení ve v. 1070mm. <u>Recepce</u> - pult bez sníflení ve v. 1000mm. U recepce je orienta ní tabule s informací o rozmíst ní odbor Magistrátu m sta Pardubic a odbor Krajského ú adu s p dorysným plánkem budovy A a B.</p> <p>Terminály na po adové lístky ó klávesnice ve v. 1070mm.</p> |
| Plo-ina | Za vstupem z ul. Jahnovy je svislá plo-ina. P ekonává vý-kový rozdíl od vstupu do zvý-eného 1.NP. Plo-ina je samoobslufná ó –.1100mm x hl.1300mm , nosnost 400kg. |
| Výtah | 1.NP óu vstupu z Jahnovy ul. (Budova B) . Propojuje 1.NP ó 4.NP. Kabina Výtahu – 1100mm x hl. 1300mm. Dve e samo inné vodorovn posuvné – 900mm. V kabin výtahu není zrcadlo ó výtah prosklený. |
| WC | <p><u>WC p ístupné ó závada (budova B) v 1.NP</u> WC p edsí – 3430mm x 1520mm. Dve e otevíravé dovnit . WC kabina –</p> |

| | |
|--------------------|--|
| | 1600mm x hl. 2470mm. Výška WC mísy 520mm. Madlo u umyvadla není. Ve WC kabině není signalizační systém nouzového volání. |
| | Hlavní vstup nepřístupný a rampa o velkém sklonu (nebezpečné), vedlejší vstup přístupný (ul. Jahnova a bezbariérový vstup). Interiér přístupný . WC přístupné- závada. |
| Přeměřováno | 05/2017 |



Nepřístupný hlavní vstup (z nám. Republiky 12)
Za vstupem rampa (**nebezpečné - velký sklon**)



Bezbariérový vstup (z ul. Jahnova 127)

