

3. Odbory Magistrátu města Pardubic	
adresa	Štrossova 44 530 21 Pardubice
telefon	MmP +420 466 859 111
e-mail	posta@mmp.cz
web	www.pardubice.eu https://pardubice.eu/kontakty
Parkování	Vyhrazené stání 1x v ul. Sezemická (naproti vedlejšímu bezbariérovému vstupu).
Přístup	Od vyhrazeného stání - přes silnici, přístup na chodník (před budovu) - snížený obrubník.
Vstup	<p>hlavní vstup nepřístupný Nad vstupními dveřmi je akustický orientační majáček. Před vstupem 1 schod v. 100mm. Vstupní dveře dvoukřídlé o š. křídla 700mm (se samozavíráním, bez madla). Za vstupem schodiště (5 schodů) s madlem po 1 straně. Dveře ze zádveří (nad schodištěm) dvoukřídlé o š. křídla 900mm a 500mm. U hlavního vstupu je odkaz na vedlejší bezbariérový vstup.</p> <p>vedlejší vstup přístupný – zvonek (výťah) Vstup do dvora z boku budovy (ul. Sezemická) - vstupní vrata dvoukřídlá o š. křídla 1000mm. Před vstupem zvonek s piktogramem (interkom) ve v. 1070mm pro zazvonění pro otevření vrat. Přístup do interiéru budovy - výťahem přístupným z venkovních prostor (dvora). Při odchodu nutné zazvonit pro otevření vrat - v průjezdu před vraty zvonek ve v. 1200mm.</p>
Interiér	<p>přístupný (1.NP – 4.NP), nepřístupné 5.NP Interiér (1.NP – 4.NP) budovy je přístupný, jednotlivá nadzemní podlaží se nachází v jedné výškové úrovni. Dveře a průchody jsou dostatečně široké. Interiér v 5.NP není přístupný (výťah pouze do 4.NP), v případě potřeby lze po domluvě uskutečnit setkání klienta se zaměstnancem úřadu v přístupném nadzemním podlaží. Informační kiosek (1. NP) v zádveří nad schodištěm - přístupný dveřmi ze zádveří hlavního vstupu (viz. popis vstupu) - dotyková obrazovka ve v. 1400mm.</p> <p>1.NP: Stavební úřad - archiv, Odbor hlavního architekta - Oddělení architektonické a urbanistické koncepce, Odbor hlavního architekta - Úsek technické podpory, Odbor hlavního architekta - Oddělení územního plánování</p> <p>2.NP: Odbor informačních technologií - Oddělení strategie a IT služeb, Odbor informačních technologií - Oddělení technické podpory, Odbor hlavního architekta - Oddělení územního plánování, Odbor hlavního architekta - Oddělení architektonické a urbanistické koncepce</p> <p>3.NP: Stavební úřad - Oddělení stavebního úřadu I., Stavební úřad - Oddělení</p>

	<p>stavebního úřadu II.</p> <p>4.NP: Kancelář tajemníka - Oddělení kontroly, Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí - Oddělení odpadů a ovzduší, Odbor životního prostředí - Oddělení vodního hospodářství</p> <p>5.NP: nepřístupné - Nadace pro rozvoj města Pardubic</p>	
Výtah	<p>Propojuje 1.NP – 4.NP.</p> <p>Kabina výtahu š.1000mm x hl. 2000mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné o š. 800mm. V kabině výtahu není sedátko.</p>	
Schodiště	Přímé, s madlem po 1 straně.	
WC	<p>přístupné (v 1.NP)</p> <p>WC kabina š. 1900mm x hl.1950mm. Dveře š. 900mm. WC uzamčené - na dveřích umístěna informace o klíči. Signalizační systém nouzového volání ve v. 900mm a 150mm - vyveden na chodbu.</p>	
Přemapováno	06/2023	zpracoval: R. Zamastilová

hlavní vstup nepřístupný



vedlejší vstup přístupný – zvonek (výťah)



průjezdem do dvora



výťah přístupný ze dvora

