

10.	ZŠ Pardubice – Polabiny, npor. Eliáše
adresa	npor. Eliáše 344 530 09 Pardubice
telefon	464 629 941
e-mail	zspol3@zspol3.cz
web	http://www.zspol3.cz/
	Pavilonová škola, pavilony: A – jednopodlažní, B - třípodlažní, C - jednopodlažní, D – dvoupodlažní vstupní , E – dvoupodlažní. Pavilony jsou v 1.NP a 2.NP vzájemně propojeny.
Parkování	obecné, možnost příjezdu branou z ul. Lidická přes školní hřiště k vedlejšímu vstupu do pavilonu B.
Přístup	přístupný Po chodníku ze zámkové dlažby k hlavnímu vstupu.
Vstup	přístupný (do vstupní haly pavilonu D) Závětrí před hlavním vstupem a je bezbariérově zpřístupněno pochozí plochou ve sklonu 6%, v délce 3000 mm, navazující na chodník. Vstupní dveře dvoukřídlé – š. hlavního křídla 900 mm, s madlem a se samozavíračem se zpožděním. <u>Zádveří:</u> hloubky 2000 mm, š. hlavního křídla 900 mm, s madlem a se samozavíračem se zpožděním. Interkom (sekretariát) - v. 1450 mm, přivolávací zvonek raní družiny ve v. 800 mm. přístupný s dopomocí (od školního hřiště pavilonem B) Přístup od hřiště pochozí plochou ve sklonu 8% v délce 2500 mm. Vstupní dveře dvoukřídlé – š. hlavního křídla 900 mm, s madlem a se samozavíračem se zpožděním. Přivolávací zvonek – v. 1500 mm, bez možnosti vertikální manipulace vozíčkářem.
Interiér	přístupný Jednotlivé pavilony jsou vzájemně propojeny. 2.NP a 3.NP je přístupné šikmou schodišťovou plošinou. Vnitřní propojovací dvoukřídlé dveře zůstávají v době výuky otevřené.
Šikmá schodišťová plošina	přístupná Šikmá schodišťová plošina š. 900 mm, hl. 850 mm o nosnosti 250kg je umístěna v 1.NP pavilonu B.
WC	přístupné – závada, v 1.NP obtížně přístupné s dopomocí WC kabina v 1.NP (pavilon “D” - I. stupeň) - š. 1350 mm, hl. 1500 mm – pevné madlo u WC mísy dl. 550 mm, mezi umývadlem a WC mísou prostor pouze 100 mm, vypínač mimo dosah vozíčkáře, není – madlo na dveřích, zámek odjistitelný zvenčí, signalizační systém nouzového volání, madlo u umývadla. přístupné – závada, ve 2.NP WC kabina ve 2.NP (pavilon “B” - II. stupeň) - š. 2000 mm, hl. 1800 mm a výklenek s umývadlem š. 1000 mm a hl. 650 mm. není – zámek odjistitelný zvenčí Kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání, signalizace

	vyvedena na chodbu u dveří.	
Šatny	přístupné v 1.NP pavilon D – I. stupeň ZŠ pavilon B – II.stupeň ZŠ	
Tělocvična	přístupná školou v 1.NP nepřístupná Vstup z venkovního prostoru 2 schody a'140 mm. WC a sprcha: není	
Jídelna	přístupná v 1.NP	
Družina	přístupná v pavilonu E – I. stupeň ZŠ	
Školní hřiště	přístupné s dopomocí Přes pavilon B v 1.NP	
Přemapováno	11/2019	zpracoval: A. Bělohávková

