

<b>17.</b>	<b>Základní škola Závodu Míru – s rozšířenou výukou jazyků</b>
<b>adresa</b>	nábřeží Závodu Míru 1951 530 02 Pardubice
<b>telefon</b>	466798570
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:sekretariat@zszavodumiru.cz">sekretariat@zszavodumiru.cz</a>
<b>web</b>	<a href="http://www.zszavodumiru.cz/">http://www.zszavodumiru.cz/</a>
	Pavilonová škola, pavilony: A – jednopodlažní, B - dvoupodlažní, C - třípodlažní, D – dvoupodlažní vstupní, E – dvoupodlažní. Pavilony jsou v 1.NP a 2.NP vzájemně propojeny.
<b>Parkování</b>	Na parkovišti před školou vyhrazena 3 parkovací stání
<b>Přístup</b>	<b>přístupný</b> Po chodníku s asfaltovým povrchem.
<b>Vstup</b>	<b>přístupný (do vstupní haly pavilonu D)</b> Závětrí před hlavním vstupem je bezbariérově zpřístupněno pochozí plochou ve sklonu 8,5%, v délce 2550 mm, navazující na chodník. Vstupní dveře dvoukřídlé – š. hlavního křídla 950 mm, s madlem a se samozavíračem se zpožděním. Chybí kontrastní značení. Interkom (sekretariát) - v. 1450 mm v rohu těsně u dveří – bez možnosti vertikální a horizontální manipulace vozíčkářem
<b>Interiér</b>	<b>přístupný</b> Jednotlivé pavilony jsou vzájemně propojeny. 2.NP a 3.NP je přístupné svislou plošinou.
<b>Svislá plošina</b>	<b>přístupná</b> Svislá schodišťová plošina š. 900 mm, hl. 1400 mm o nosnosti 320kg je umístěna ve schodišťovém zrcadle v pavilonu C (II. stupeň ZŠ). Dveře š. 800 mm s madlem a samozavíračem se zpožděním.
<b>WC</b>	<b>přístupné – závada, v 1.NP, 2.NP, 3.NP</b> WC kabina v 1.NP (pavilion “B” u jídelny)- š. 1700 mm, hl. 1900 mm – plně vybavena, výška mísy <b>540 mm</b> . Kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání, signalizace vyvedena na chodbu u dveří. WC kabina ve 2.NP a 3.NP (pavilion “D” - II. stupeň) - š. 1700 mm, hl. 1900 mm – plně vybavena, výška mísy <b>540 mm</b> . Kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání, signalizace vyvedena na chodbu u dveří.
<b>Šatny</b>	<b>přístupné v 1.NP</b> pavilon D – I. stupeň ZŠ pavilon C – II.stupeň ZŠ
<b>Tělocvična</b>	<b>přístupná v 1.NP</b> <b>nepřístupná</b> Vstup z venkovního prostoru 7 schodů a´180 mm. Tímto vstupem je ze školy dochůzná i školní hřiště. <b>WC a sprcha: není</b>
<b>Jídelna</b>	<b>přístupná v 1.NP</b>
<b>Družina</b>	<b>přístupná v pavilonu E – I. stupeň ZŠ</b>
<b>Školní hřiště</b>	<b>přístupné s dopomocí</b> Ze vstupního pavilonu “D” dveřmi š. 900 mm Za dveřmi pochozí plocha ve sklonu 10 % v délce 2500 mm

<b>Přemapováno</b>	11/2019	zpracoval: A. Bělohávková

