

22. Lentilka – Integrační školka	
adresa	Prodloužená 278, 530 09 Pardubice 9
telefon	+420 466 009 430, +420 733 724 538
e-mail	belkova@drclentilka.cz
web	www.drclentilka.cz
Parkování	Vyhrazené 2x v ulici před areálem
	1.NP: Integrační školka 2.NP: Rehabilitační centrum (popis viz. Sociální služby)
Vstup	přístupný 1. a 2. vstup Přístup k budově bez výškových rozdílů. Vstup do areálu brankou. Do budovy vedou 2 vstupy. 1. vstup zepředu budovy - vstupní dveře jednokřídlé o š. 850mm (bez samozavírání, s madlem), otevíravé ven. 2. vstup z boku budovy - vstupní dveře jednokřídlé o š. 850mm (bez samozavírání, s madlem), otevíravé dovnitř.
Interiér	přístupný – zvonek Integrační školka se nachází v 1.NP . Dveře v interiéru školky jsou o š. 800mm umožňující projetí vozíkem. Dveře do jednotlivých tříd nejsou volně přístupné – nutné zazvonit. Zvonky ve v. 1120mm. V areálu jsou 2 samostatné budovy školek. Zelený pavilon přístupný– zvonek Vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 800mm a š. vedlejšího křídla 500mm (se samozavíráním se zajištěním v otevřené poloze), nejsou volně přístupné – nutné zazvonit. Zvonek před vstupem ve v.1200mm. Interiér školky v jedné výškové úrovni, dveře o š. 800mm. Červený pavilon přístupný– zvonek Vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 800mm a š. vedlejšího křídla 500mm (se samozavíráním se zajištěním v otevřené poloze), nejsou volně přístupné – nutné zazvonit. Zvonek před vstupem ve v.1200mm. Interiér školky v jedné výškové úrovni, dveře o š. 800mm.
Výtah	V 1.NP – blíže 2.vstupu Přístup k výtahu z chodby – jednokřídlými dveřmi o š. 850mm (se samozavíráním se zajištěním v otevřené poloze, s madlem). Dveře do kabiny výtahu samočinné vodorovně posuvné o š. 800mm. Kabina š. 1090mm x hl. 1420mm. V kabině výtahu není zrcadlo a sedátko.
WC	Hlavní budova (1.NP Integrační školka): přístupné - závada (2.NP - chodba) WC kabina š. 1400mm x hl. 1500mm. Prostor před čelem mísy k umyvadlu 400mm. Madlo u umyvadla není. Ve WC kabině signalizační systém nouzového volání v dosahu z WC mísy ve v. 900mm + šňůrka a u dveří ve v. 900mm. přístupné (2.NP interiér rehabilitačního centra) WC kabina š. 1600mm x hl. 1700mm. Ve WC kabině signalizační systém nouzového volání v dosahu z WC mísy ve v. 920mm + šňůrka a u dveří ve v. 920mm. WC kabina v plném rozsahu vybavení. Není (červený + zelený pavilon školky)
Přemapováno	7/2019 R. Zamastilová



Vstup do budovy



Vstupní branka do areálu



Budova Integrovaní školky (1.NP) a Rehabilitačního centra (2.NP)



Školka – pavilon