

3.	ZŠ Bratranců Veverků
adresa	Bratranců Veverkových 866 530 02 Pardubice
telefon	recepce, podatelna 734 169 000
e-mail	info@zsbrve.cz
web	www.zsbrve.cz
	Budova ve tvaru písmene H se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Areál školy je oplocen.
Parkování	obecné v areálu školy, u jižního křídla budovy
Přístup	přístupný Po žulovém dlážděném chodníku v ulici Bratranců Veverkových k braně u severního křídla školy, odtud po zámkové dlažbě k vedlejšímu vstupu v severním křídle školy
Vstup	hlavní vstup - nepřístupný Před vstupními dveřmi 6 schodů á 140 mm. vedlejší vstup v severním křídle – přístupný – zvonek Vstupní dveře jednokřídlé – šířka 1200 mm, se samozavíračem se zpožděním. Přivolávací zvonek/interkom – v. 1150 mm
Interiér	1.NP – zvýšené, je od vstupu v severním křídle přístupné <u>šikmou schodišťovou plošinou</u> . 1.PP až 4.NP jsou přístupná výtahem z jižního křídla školy.
Výtah	Kabina šířky 1100 mm a hloubky 1400 mm. Dveře samočinně vodorovně posuvné šířky 800 mm. Výška přivolávacího tlačítka 1100 mm. Tlačítka nejsou označena Braillovým písmem.
Šikmá schodišťová plošina	přístupná Šikmá schodišťová plošina š. 1000 mm, hl. 800 mm o nosnosti 250kg je umístěna za vstupem v severním křídle školy.
WC	přístupné – závada, ve 4.NP WC kabina - š. 2200 mm, hl. 3000 mm a atypická výšeč s umývadlem – výška mísy 510 mm. Kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání u WC mísy, signalizace vyvedena na chodbu u dveří. přístupné – závada, v 1.PP (u jídelny) WC kabina š. 2000 mm, hl. 1600 mm – výška mísy 510, volný prostor před mísou 430 mm. Kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání u WC mísy signalizace vyvedena na chodbu u dveří
Šatny	přístupné s dopomocí V 1.PP v severním křídle školy, přístupné výtahem z jižního křídla přes 2 vyrovnávací rampy o sklonu 12% v délce 6000 mm ve středovém křídle školy.
Tělocvična	nepřístupná Přístup školou do tělocvičny je z 1.PP přes šatny a 3 schody a' 145 mm. nepřístupná Vstup z venkovního prostoru 5 schodů a' 185 mm. Tímto vstupem dochůzně i školní hřiště. WC a sprcha : není

Jídelna	přístupná s dopomocí V 1.PP ve středovém křídle školy, přístupná výtahem z jižního křídla přes vyrovnávací rampu o sklonu 12% v délce 6000 mm.	
Družina	přístupná s dopomocí V 1.NP v severním křídle školy, přístupná výtahem z jižního křídla nebo schodišťovou plošinou od vedlejšího (bezbariérového) vstupu.	
Přemapováno	12/2019	zpracoval: A.Bělohávková



Vedlejší vstup – severní křídlo školy

Přístup k vedlejšímu vstupu

