

## ZŠ Pardubice - Dubina

Adresa: Erno Košťála 870  
530 12 Pardubice

Telefon: +420 466 262 878

Mobil: +420 602 280 707

Web: [www.zsdubina.cz](http://www.zsdubina.cz)

ZŠ Dubina - pavilonová škola. První stupeň ZŠ: pavilon A – třípodlažní, pavilon C – jednopodlažní. Druhý stupeň ZŠ: pavilon B – třípodlažní, pavilon C – jednopodlažní. Pavilon E – dvoupodlažní. Pavilon F – jednopodlažní.

**První nadzemní podlaží školy zvýšeno od úrovně atria o 80 mm.**

**Pavilony A, B, a E jsou propojeny ve 2.NP propojovacím krčkem ( pavilon B je na přístupu z propojovacího krčku zvýšen o 100 mm )**

Parkování: obecné

### První stupeň ZŠ – pavilon „A“

**Vstup:** **nepřístupný ( přes pavilon C - šatny )**  
Na vstupu schůdek v. 80 mm a hl. 200 mm.  
Vstupní dveře dvoukřídlé, šířka otvíravého křídla 1000 mm se samozavíráním. Chybí kontrastní značení. Přivolávací zvonek v. 1400 mm.  
**přístupný s dopomocí v 1.NP mezi pavilony A a B propojovacím chodníkem ( zvýšeným z atria o 80 mm )**  
Vstupní dveře (pavilon A) dvoukřídlé, šířka otvíravého křídla 1000 mm se samozavíráním. Chybí kontrastní značení.

**Interiér:** **přístupný v 1.NP**  
( pavilon C - šatny, propojen s pavilonem A )  
**nepřístupný – 2. NP ( pavilony A, B, E – vzájemně propojeny ) a ve 3.NP.**  
Vnitřní dveře na požárních úsecích jsou opatřeny samozavíračem.

**Výtah:** **není**

**WC:** **V 1.NP.** Kabina 1600 x 1800 mm. Výška mísy 510 mm.  
chybí :signalizační systém nouzového volání.  
**( WC přístupné s dopomocí )**

## Druhý stupeň ZŠ – pavilon „B“

- Vstup:** **nepřístupný ( přes pavilon C - šatny )**  
Zvýšené 1.NP ( 80 mm ) , tvoří na vstupu schůdek hl. 200 mm.  
Vstupní dveře dvoukřídlé, šířka otvíravého křídla 1000 mm se samozavíráním. Chybí kontrastní značení. Přivolávací zvonek v. 1400 mm.  
**přístupný s dopomocí v 1.NP mezi pavilony A a B propojovacím chodníkem**  
Vstupní dveře (pavilon B) dvoukřídlé, šířka otvíravého křídla 1000 mm se samozavíráním. Chybí kontrastní značení.
- Interiér:** **přístupný v 1.NP**  
( pavilon C - šatny, propojen s pavilonem B )  
**nepřístupný – 2. NP ( pavilony A, B,E – vzájemně propojeny ) a ve 3.NP.**  
Vnitřní dveře na požárních úsecích jsou opatřeny samozavíračem.
- Výtah:** **není**
- WC:** V **1.NP.** Kabina 1600 x 1800 mm. Výška mísy 510 mm.  
chybí :signalizační systém nouzového volání.  
**( WC přístupné s dopomocí )**
- ŠATNY:** **přístupné v 1.NP**  
pavilon C – první stupeň ZŠ  
pavilon C – druhý stupeň ZŠ
- TĚLOCVIČNA:** **přístupná ( pavilon F – 1.NP )**  
Propojovacím chodníkem v 1.NP z pavilonů A a B.  
Vstup z venkovního prostoru:  
Vstupní dveře (pavilon F) dvoukřídlé, šířka otvíravého křídla 1000 mm se samozavíráním. Chybí kontrastní značení.  
**Tímto vstupem je ze školy dochůzná i školní hřiště.**
- WC a sprcha :** **není**

**Školní hřiště:**

**přístupné – od dubna do října otevřeno pro veřejnost**  
**Zázemí správce:**

Ke vstupním dveřím rampový spád cca 6 %.

Vstupní dveře dvoukřídlé, šířka otvíravého křídla 900 mm se samozavíráním, bez madla. Chybí kontrastní značení.

**Přístupný s dopomocí - pouze za předpokladu zafixovaného vstupního dveřního křídla.**

**WC – uvnitř objektu zázemí správce**

Výška mísy 400 mm, madla u mísy v. 850 mm. chybí: madlo na dveřích, zámek odjistitelný zvenčí, odpadkový koš, věšák na oděvy.

**( WC přístupné s dopomocí )**

**JÍDELNA:**

**nepřístupná ( pavilon E – 2.NP ) z pavilonu A**

**nepřístupná z pavilonu B ( pavilon B je na přístupu z propojovacího krčku ve 2.NP, zvýšen o 100 mm )**

**DRUŽINA:**

**přístupná ( pavilon B – 1.NP )**

Školou v I.NP - pavilon B

Vstup **nepřístupný.** **Přístupný s dopomocí - pouze za předpokladu zafixovaného vstupního dveřního křídla a fyzicky zdatné osoby.**

Interiér **přístupný** v I.NP, **nepřístupný** ve II. a III.NP.